

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M16C/62P グループ タイマ B (パルス幅測定モード)

1. 要約

パルス周期測定モード/パルス幅測定モードでは、表 1 に示す項目の中から機能を選択できます。ここでは、表 1 に示す項目の中で、“○”印の内容を選択した場合の動作について説明します。また、図 1 に動作タイミング図を、図 2 に設定手順を示します。参考プログラムは、図 2 の設定手順をもとにタイマ B0 割り込みを使用した時の例です。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は、次のマイコン、条件での利用に適用されます。

- ・マイコン :M16C/62P グループ

M16C/62P グループと同様の SFR(周辺機能制御レジスタ)を持つ他の M16C ファミリでも本プログラムを使用することができます。ただし、一部の機能を機能追加等で変更している場合がありますのでマニュアルで確認してください。このアプリケーションノートをご使用に際しては十分な評価を行ってください。

3. 設定内容

表 1. 設定内容

設定項目	設定内容
カウントソース	○ 内部のカウントソース(f1 / f8 / f32 / fC32)
測定モード	パルス周期測定(測定パルスの立ち下がり-立ち下がり間)
	パルス周期測定(測定パルスの立ち上がり-立ち上がり間)
○	パルス幅測定(測定パルスの立ち下がり-立ち上がり間、および測定パルスの立ち上がり-立ち下がり間)

4. 動作

- (1) カウント開始フラグを“1”にすると、カウンタはカウントソースのカウントを開始します。
- (2) 測定パルスの有効エッジが入力されると、カウンタの値が“0000h”になり、測定を開始します。このとき、リロードレジスタには不定値が転送されます。タイマ Bi 割り込み要求は発生しません。
- (3) 再度、測定パルスの有効エッジが入力されると、カウンタの値をリロードレジスタに転送し、タイマ Bi 割り込み要求ビットが“1”になります。その後、カウンタは“0000h”になり、再び測定を開始します。

補足説明

- ・タイマ Bi 割り込み要求ビットは、測定パルスの有効エッジが入力されたとき、およびタイマ Bi がオーバフローしたとき“1”になります。割り込み要求要因は、割り込みルーチン内のタイマ Bi オーバフローフラグで判断することができます。
- ・カウント開始時のカウンタの値は不定です。したがって、カウント開始後、有効エッジが入力されるまでにタイマ Bi オーバフローフラグが“1”になり、タイマ Bi 割り込み要求が発生する可能性があります。
- ・リセット後、タイマ Bi オーバフローフラグは不定です。タイマ Bi オーバフローフラグは、カウント開始フラグが“1”的状態で、タイマ Bi モードレジスタに書き込みを行うと、“0”になります。このフラグをソフトウェアで“1”にすることはできません。






図 1. パルス幅測定モード動作タイミング図

パルス周期測定 / パルス幅測定モードの選択および各機能の選択




時計用プリスケーラリセットフラグの設定

(カウントソースにfC32を選択したときだけ有効です。XCINを32分周してfC32を作成するためのプリスケーラをリセットします。)



カウント開始フラグの設定

カウント開始

オーバフローフラグクリア(リセット後不定なため)




図 2. パルス幅測定モード時のレジスタ設定手順

5. 参考プログラム

```
;*****  
;  
; M16C/62P Program Collection  
;  
; FILE NAME : rjj05b0705_src.a30  
; CPU       : M16C/62P Group  
; FUNCTION  : Operation of Timer B (pulse width measurement)  
; HISTORY   : 2004.12.24 Ver 1.00  
;             : 2006.1.25 Ver 1.10  
;  
; Copyright(C)2006, Renesas Technology Corp.  
; Copyright(C)2006, Renesas Solutions Corp.  
; All rights reserved.  
;  
;*****  
;  
;*****  
;  
;     Include  
;*****  
;  
;     .LIST      off          ;Stops outputting lines to the assembler list file  
;     .INCLUDE   sfr62p.inc    ;Reads the file that defined SFR  
;     .LIST      on           ;Starts outputting lines to the assembler list file  
;  
;*****  
;  
;     Symbol definition  
;*****  
;  
;  
RAM_TOP          .equ    00400h      ;Start address of RAM  
RAM_END          .equ    013ffh      ;End address of RAM  
ROM_TOP          .equ    0f4000h     ;Start address of ROM  
VECT_TOP         .equ    0ffe00h     ;Start address of vect_top  
FIXED_VECT_TOP  .equ    0ffffdch    ;Start address of fixed_vect_top  
SB_BASE          .equ    00380h      ;Base address of sb  
;  
;*****  
;  
;     Program area  
;*****  
=====;  
;  
;     Start up  
=====;  
;  
;     .section program,code      ;Declares section name and section type  
;     .org      ROM_TOP        ;Declares start address  
;     .sb      SB_BASE        ;  
;
```

START:

```

ldc      #RAM_END+1,isp ;Sets interrupt stack pointer
ldc      #SB_BASE,sb   ;Sets sb register
;
mov.b   #03h,prcr    ;Removes protect
          ;Set processor mode registers 0 and 1
mov.w   #0800h,pm0    ;Single-chip mode
          ;No expansion, No wait
mov.w   #2008h,cm0    ;Xcin-Xcout High
          ;Xin-Xout High, Main clock is No divisor
mov.b   #0,prcr      ;Protects all registers
;
ldintb  #VECT_TOP    ;Sets interrupt table register
;
mov.w   #0,r0         ;Clears WORKRAM area
mov.w   #((RAM_END+1)-RAM_TOP)/2,r3
mov.w   #RAM_TOP,a1
sstr.w
;
=====
;      Main program
=====
;
mov.b   #01001010b,tb0mr ;Timer B0 mode register
          ||||| +-----;Pulse period/pulsewidth measurement mode
          |||| +-----;Pulse width measurement(measurement between
          ;           | a falling edge and the next rising edge of measured
          ;           | pulse and between a rising edge and the next
          ;           | falling edge)
          || +-----;Set to "0" in pulse period and pulse width
          ;           | measurement mode
          ;           || +-----;Timer has not overflowed
          ;           || +-----;Count source(f8)
;
mov.b   #000000011b,tb0ic ;Interrupt control register
          | +-----;Interrupt priority level select bit
          | |       ;(011:Level 3, interrupt disabled)
          | +-----;Interrupt request bit (0:interrupt not requested)
;
mov.b   #00100000b,tabsr ;Count start flag
          +-----;Starts counting
;
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;
```

; To set the MR3 bit to "0" (no overflow), set TBI_MR
; register with setting the TBI_S bit to "1" and counting the
; next count source after setting the MR3 bit to "1"
; (overflow). Newly added in the Ver 1.10

```
nop ;  
fset i ;Set interrupt enable flag  
mov.b #01001010b,tb0mr ;Timer B0 mode register  
; +-----;Timer did not overflowed  
MAIN:  
  
        jmp     MAIN  
=====;  
;      Interrupt program  
=====;  
TB0_INT:  
;  
;      ;/ TB0 interrupt routine /  
;  
        reit  
=====;  
;      Dummy interrupt processing program  
=====;  
DUMMY:  
        reit  
*****;  
;      Setting of variable vector table  
*****;  
;  
        .section vect,romdata  
        .org      VECT_TOP + (4 * 4)  
;  
        .lword    DUMMY    ;INT3 interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;TB5 interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;TB4 interrupt vector  
;UART1 bus collision detection interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;TB3 interrupt vector  
;UART0 bus collision detection interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;SI/04/INT5 interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;SI/03/INT4 interrupt vector  
;UART2 bus collision detection interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;DMA0 interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;DMA1 interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;KEY interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;A-D interrupt vector  
;UART2 transmit/NACK interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;UART2 receive/ACK interrupt vector  
;UART0 transmit/NACK interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;UART0 receive/ACK interrupt vector  
;UART1 transmit/NACK interrupt vector  
        .lword    DUMMY    ;UART1 receive/ACK interrupt vector  
;TA0 interrupt vector
```

```
.lword    DUMMY      ;TA1 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;TA2 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;TA3 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;TA4 interrupt vector
.lword    TB0_INT    ;TB0 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;TB1 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;TB2 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;INT0 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;INT1 interrupt vector
.lword    DUMMY      ;INT2 interrupt vector
;
;*****
;      Setting of fixed vector
;*****
;
;
.section f_vect,romdata
.org      FIXED_VECT_TOP
;
.lword    DUMMY      ;Undefined instruction interrupt vector
.lword    DUMMY      ;Overflow (INTO instruction) interrupt vector
.lword    DUMMY      ;BRK instruction interrupt vector
.lword    DUMMY      ;Address match interrupt vector
.lword    DUMMY      ;Single-step interrupt vector
.lword    DUMMY      ;Watchdog timer interrupt vector
;Oscillation stop and Re-oscillation detection interrupt
;vector
;Voltage down detection interrupt vector
.lword    DUMMY      ;DBC interrupt vector
.lword    DUMMY      ;NMI interrupt vector
.lword    START       ;Sets start vector
;
.end
```

6. 参考ドキュメント

ハードウエアマニュアル

M16C/62P グループ(M16C/62P,M16C/62PT)ハードウエアマニュアル

(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジ M16C ホームページ
<http://japan.renesas.com/m16c>

ルネサス製品全般に関するお問い合わせ先
<http://japan.renesas.com/inquiry>
E-mail: csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2004.12	-	初版発行
1.10	2006.01	5	サンプルプログラムの修正

安全設計に関するお願い

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられる目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。