

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

必ずお読み下さい。

M3T-MR308/4 V.4.00 Release 02 リリースノート

株式会社 ルネサス ソリューションズ

2006年9月1日

概要

本資料は M3T-MR308/4 のマニュアルの補足や、マニュアル作成後に変更したソフトウェアの仕様について説明します。マニュアルの当該項目をご覧になる場合は、併せてこのリリースノートをご覧いただきますようお願い申し上げます。

目次

1. 製品の構成.....	2
2. コンパイラパッケージの対応バージョンについて.....	2
3. 最新情報&FAQのご案内.....	2
4. バージョンアップ内容.....	3
4.1. 新機能.....	3
4.2. 改修内容.....	3
5. インストール方法.....	4
5.1. インストーラの実行.....	4
5.2. 環境設定.....	4
6. ユーザ登録.....	5
7. OS ライブラリ作成方法.....	6
8. 電子マニュアルの使用方法.....	6
9. 技術サポートにおけるお願い.....	6
10. High-performance Embedded Workshop における M3T-MR308/4 を使用したアプリケーションの作成について 7	
11. GUI コンフィギュレータの使用について.....	13
12. 注意事項.....	14
12.1. サービスコールの extern およびプロトタイプ宣言について.....	14
12.2. DVP-M2(S),DVP-C3 への対応について.....	14
13. マニュアルの補足.....	14
13.1. cfg308 に追加された機能について.....	14

1. 製品の構成

M3T-MR308/4 には、以下のものが含まれています。もし、これらのものが製品に含まれていない場合は、ご購入いただいた株式会社ルネサステクノロジ営業または特約店にご連絡下さい。

1. ソフトウェア

CD-R には、プログラム開発に必要なソフトウェア製品、電子マニュアル等が含まれています。

2. M3T-MR308/4 リリースノート(本書)

M3T-MR308/4 についての最新情報が記載されています。

3. 使用権許諾契約書 (M3T-MR308K/4 のみ添付)

ソフトウェア開封前に必ずお読みください。

4. 量産ライセンス契約書見本 (M3T-MR308K/4 のみ添付)

量産ライセンス (M3T-MR308S/4) 購入時には事前に本契約を締結していただく必要があります。

5. ライセンス ID 証書 (新規購入時のみ)

- ・製品をインストールするためにライセンス ID が必要です。ライセンス ID 証書は、製品の正規ユーザであることを証明する書類です。将来、製品をバージョンアップする場合には必要になりますので大切に保管してください。
- ・旧バージョンからバージョンアップされた場合、旧バージョン購入時に添付されたライセンス ID をご使用ください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">● ユーザ登録はお客様への保守サービスに使用しますので、電子メールまたは FAX にて弊社に必ずご送信下さいますようお願い申し上げます。 |
|--|

2. コンパイラパッケージの対応バージョンについて

M3T-NC308WA (以下 NC308WA と略します) V.5.20 Release 02 以降のバージョンと組み合わせてご使用下さい。

3. 最新情報 & FAQ のご案内

本製品の最新情報や FAQ を以下のホームページに載せておりますので、あわせてご参照ください。

最新情報 :

http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=m3t_mr308_4_tools_product_landing.jsp&fp=/products/tools/os/itron/m3t_mr308_4/

FAQ :

http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/faq_search_results.jsp&fp=/support/faqs/faq_results&layerId=1800

4. バージョンアップ内容

4.1. 新機能

4.1.1. cfg308 のエラーチェック機能を強化しました。

- コンフィギュレーションファイルのカーネルマスクレベル(system_IPL)に 7 を設定した場合、カーネル管理外割り込みを定義するとエラーとなるようにしました。
- カーネル管理外割り込みを使用しないシステムにおいて system_IPL 値を 7 以外の値に設定したことを検出できるオプションを追加しました。

4.1.2. GUI コンフィギュレータのエラーチェック機能を強化しました。

- カーネル管理外割り込みを定義し、かつカーネルマスクレベルを 7 に設定するような操作をした場合、エラーメッセージを表示するようにしました。

4.2. 改修内容

4.2.1. 割り込みハンドラの定義に関する注意事項

詳細は、2006 年 8 月 1 日発行 RENESAS TOOLNEWS を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/060801/tn4.htm>

4.2.2. 固定長メモリプールの定義に関する注意事項

詳細は、2006 年 8 月 1 日発行 RENESAS TOOLNEWS を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/060801/tn4.htm>

4.2.3. iunl_cpu サービスコールに関する注意事項

詳細は、2006 年 5 月 16 日発行 RENESAS TOOLNEWS を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/060516/tn5.htm>

4.2.4. isus_tsk サービスコールによる待ち状態への移行に関する注意事項

詳細は、2006 年 4 月 16 日発行 RENESAS TOOLNEWS を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/060416/tn6.htm>

4.2.5. get_tim,iget_tim サービスコールに関する注意事項

詳細は、2006 年 4 月 16 日発行 RENESAS TOOLNEWS を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/060416/tn6.htm>

4.2.6. M16C/70 シリーズ、M16C/80 シリーズ、M32C/80 シリーズ、M32C/90 シリーズストリング命令、積和演算命令使用上の注意事項」に記載された対策を実施しました。

詳細は、2006 年 6 月 6 日発行 ENESAS TECHNICAL UPDATE を参照ください。

<http://documentation.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tu/tn16ca157aj.pdf>

5. インストール方法

インストールを始める前に本製品の「使用権許諾契約書」、本書をよくお読み下さい。

5.1. インストーラの実行

インストールは、専用のインストーラをご使用ください。なお、NC308WA が使用する環境変数を共有しますので、インストール先ディレクトリは、NC308WA と同じディレクトリを指定してください。

- インストーラを起動し、表示されるメッセージにしたがってインストールを行って下さい。
- インストールの途中で、ライセンス ID を入力する必要があります。インストールを始める前にライセンス ID を確認して下さい。
- インストールの途中で、入力するデータは、ユーザ登録のためのファイルを作成するのに使用されます。
- 製品に添付されているインストールプログラムは、以下の通りです。

対応ホスト	対応 OS	製品名	インストーラ名
PC	Windows 98 Windows ME	M3T-MR308K/4	¥MR308K¥WIN¥setup.exe
	Windows NT Windows 2000 Windows XP	M3T-MR308S/4 W/O SOURCE (ソース無し)	¥MR308S_C1¥WIN¥setup.exe
		M3T-MR308S/4 (ソース付き)	¥MR308S_B1¥WIN¥setup.exe

5.2. 環境設定

インストールが完了した後、次の環境変数を設定して下さい。

- **Windows 版の環境設定**

表中の「自動」は、PC 版のインストーラが AUTOEXEC.BAT を書き換えます。従って、デフォルトでインストールを実行した場合は、AUTOEXEC.BAT を書き換える必要はありません。以下の例は c:¥Renesas¥NC308WA¥V520R02 にインストールした場合です。

環境変数	設定例
BIN30	自動(SET BIN308= c:¥Renesas¥NC308WA¥V520R02¥bin)
INC30	自動(SET INC308= c:¥Renesas¥NC308WA¥V520R02¥inc308)
LIB30	自動(SET LIB308= c:¥Renesas¥NC308WA¥V520R02¥lib308)
コマンドパス	自動(c:¥Renesas¥NC308WA¥V520R02¥bin を追加)

6. ユーザ登録

バージョンアップ情報や技術サポートなどのサービスを受けるためにユーザ登録を行って下さい。ユーザ登録をされていない場合は、これらのサービスを受けることができません。

また、ご購入後 30 日以内に登録して下さいようお願い申し上げます。

● Windows 版のユーザ登録方法

1. Windows 版をインストールすると以下のファイルが生成されます。

c:\Renesas\NC308WA\V520R02 にインストールした場合の例です。

M3T-MR308K/4 の場合 : c:\Renesas\NC308WA\V520R02\support\mr308k\regist.txt

M3T-MR308S/4 の場合 : c:\Renesas\NC308WA\V520R02\support\mr308s\regist.txt

2. regist.txt のファイル内容をすべてカット&ペーストして以下の電子メールアドレス宛に送付して下さい。

【ユーザー登録窓口】

regist_tool@renesas.com

電子メールをご使用になれない場合は、上記ファイル内容をプリントアウトし、ライセンス ID 証書に記載の FAX 番号宛にファクシミリで送付して下さい。

※(株)ルネサス テクノロジーの個人情報保護方針につきましては、ルネサステクノロジーのホームページ「個人情報保護について」をご覧ください。

ホームページ : <http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=privacy.htm&fp=/privacy/&site=i>

ユーザ登録でご提供頂きました個人情報は、お客様のサポート活動に活用させて頂き、そのために必要な範囲で(株)ルネサス テクノロジー、およびその関係会社、ならびに特約店に、電子データ、書面により提供させて頂きますので、ご了承の程お願い申し上げます。なお、提供を希望されない場合は、提供を停止させて頂きますので、お問い合わせ時にその旨ご連絡ください。その場合、サポート範囲が制約される場合がございます。

7. OS ライブラリ作成方法

OS のライブラリとしてカーネルライブラリ、C 言語 I/F ライブラリが付属しています。これらのソースファイルは以下のとおり製品に付属しています。

製品	C 言語 I/F ライブラリソース	カーネルライブラリソース
M3T-MR308K/4	添付(src308¥c308mr)	なし
M3T-MR308S/4 (w/o SOURCE)		
M3T-MR308S/4	添付 (同上)	添付(src308¥mr308)

ソースファイルのあるディレクトリで以下に示すコマンドを実行することにより、これらのライブラリを作成することが出来ます。

```
make -f makefile.dos
```

8. 電子マニュアルの使用方法

本製品の電子マニュアルは、PDF(Portable Document Format)ファイルで提供しています。Adobe Reader などの PDF ファイル表示プログラムをご使用下さい。

● 電子マニュアルファイルをオープンする

電子マニュアルは、インストールディレクトリ以下の以下に示すディレクトリにインストールされます。

ディレクトリ	PDF ファイル	内容
manual	mr308_4uj.pdf	MR308/4 ユーザーズマニュアル
	mr308_4rj.pdf	MR308/4 リファレンスマニュアル

参照したい電子マニュアルの PDF ファイルをダブルクリックすると、Adobe Reader がマニュアルのデータを読み込んで起動します。

または、Adobe Reader を起動してから「ファイル-開く...」メニューで電子マニュアルを指定して下さい。

9. 技術サポートにおけるお願い

お客様の環境下で発生した問題が弊社の動作環境下で再現できない場合、その問題を解決するためにお客様にご協力頂く場合があります (お客様の機材等をお借りする場合があります)。予めご了承下さいようお願い申し上げます。

10. High-performance Embedded Workshop における M3T-MR308/4 を使用したアプリケーションの作成について

High-performance Embedded Workshop で M3T-MR308/4 を使用したアプリケーションを作成する方法を説明します。本手順は、M3T-MR308/4 に付属するサンプルプログラムを例にして説明します。


1. 新規プロジェクトワークスペースの作成

図のようにアプリケーションプロジェクトとしてワークスペースを作成します。




2. ツールチェーンの設定

ご使用の環境に応じて”CPU Series”、”CPU type”、 ”Toolchain version”を設定してください。




3. RTOS の選択

[New Project-2/6-Select RTOS]のダイアログで[RTOS]の項目で MR308 を選択してください。Startup file type は”Default C Linkage”を選択します。




4. 生成ファイルの設定

”Use Standard I/O Library””Use Heap Memory”のチェックをはずします。
”Generate main() Function”において”None”を選択します。




5. プロジェクト生成の完了


サンプルプログラムビルド時には、以降の選択は不要であるので”Finish”ボタンを押します。
以下のようにプロジェクト概要が表示されるので”OK”を押してプロジェクトを生成します。




6. コンパイルオプションの設定について(インクルードパス)
コンパイルオプションの[Category:Source][Show entry for : Include file directories]で[Add...]ボタンを押します。




[Relative to :]で[Configuration directory]を選択してください。[Sub-Directory :]は空白にしておきます。




7. アセンブルオプションの設定について(インクルードパス)
アセンブルオプションで[Category : Source][Show entry for : Include file directories]で[-I]のチェックボックスをチェックします。




[Modify...]ボタンを押して、[Relative to :]で[Configuration directory]を選択してください。
[Sub-Directory :]は空白にしておきます。



8. 出力ファイル名の指定について(インクルードパス)
 アセンブラオプションの[Category : Other]で[-F]をチェックしてください。



9. リンクオプションの設定
 リンクオプションでライブラリ”**mr308.lib, c308mr.lib**”を指定します。(標準ライブラリを使用する際は”nc308lib.lib”も指定します。)



12. 注意事項

12.1. サービスコールの extern およびプロトタイプ宣言について

ユーザプログラムからサービスコールを発行する場合、サービスコールの extern 宣言およびプロトタイプ宣言は記述しないでください。

12.2. DVP-M2(S),DVP-C3 への対応について

本バージョンは、DVP-M2(S),DVP-C3 には対応しておりません。DVP-M2(S),DVP-C3 に対応した M3T-MR308/4 を必要とされるお客様は、DVP-M2(S), DVP-C3 専用バージョンが必要です。DVP-M2(S), DVP-C3 専用バージョンを必要とされるお客様は、最寄りのルネサス販売または特約店にお問い合わせください。

13. マニュアルの補足

13.1. cfg308 に追加された機能について

追加機能詳細

(1) ”-Eipl”, ”-Wipl” のコマンドオプションを追加しました

これらのコマンドオプションは、カーネル管理外割り込みを使用しないユーザシステムにおいて、誤ってカーネル管理外割り込みを使用してしまうことを防ぐためのものです。

- -Eipl
IPL 値のチェック機能を有効にします。コンフィギュレーションファイルにおいて System_IPL != 7 の場合はエラー表示” system_IPL should be 7”を行い、コンフィギュレータの実行を中断します。
- -Wipl
IPL 値のチェック機能を有効にします。コンフィギュレーションファイルにおいて System_IPL != 7 の場合はワーニング” system_IPL should be 7”を表示します。

(2) エラーチェックを強化しました。

コマンドオプションの有無にかかわらず、System_IPL=7 に設定した状態でカーネル管理外割り込みを定義した場合、" interrupt_vector[xx].os_int must be YES (yyy.cfg)" のエラーメッセージを出力し、コンフィギュレータの実行を停止します。

使用方法

```
cfg308 [-vmV] [-Eipl] [-Wipl] file_name[.cfg]
```

オプション記述例

```
cfg308 -Eipl test.cfg  
cfg308 -Wipl test.cfg  
cfg308 -vV -Eipl test.cfg
```

注意事項

- “cfg308 -Eipl -Wipl xxx.cfg” のように”-Eipl”, ”-Wipl” を同時に指定した場合、”-Eipl” が有効となります。
- “cfg308 -vVEipl xxx.cfg” のように従来からあるコマンドオプションに続けて記述することは出来ません。

以上