

RL78/G13, 78K0/Kx2

78K0 から RL78 への移行ガイド: パワーオン・クリア回路, 低電圧検出回路

要旨

本アプリケーションノートでは, 78K0/Kx2 のパワーオン・クリア回路, 低電圧検出回路から RL78/G13 のパワーオン・リセット回路, 電圧検出回路への移行について説明します。

対象デバイス

RL78/G13, 78K0/Kx2

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合, そのマイコンの仕様にあわせて変更し, 十分評価してください。

目次

1. 機能概要の相違点	3
1.1 パワーオン・クリア回路とパワーオン・リセット回路の相違点	3
1.2 低電圧検出回路と電圧検出回路の相違点	4
2. レジスタの対比	5
2.1 パワーオン・クリア回路とパワーオン・リセット回路のオプション・バイトの対比	5
2.2 低電圧検出回路と電圧検出回路のレジスタ対比	5
3. 電圧検出回路のサンプルコード	6
4. 参考ドキュメント	6

1. 機能概要の相違点

1.1 パワーオン・クリア回路とパワーオン・リセット回路の相違点

表 1.1 に 78K0/Kx2 のパワーオン・クリア回路 (POC) と RL78/G13 のパワーオン・リセット回路 (POR) について機能概要の相違点を示します。

表 1.1 機能概要の相違点 (パワーオン・クリア回路とパワーオン・リセット回路)

項目	78K0/Kx2 パワーオン・クリア回路 (POC)	RL78/G13 パワーオン・リセット回路 (POR)
動作モード	- 1.59V POC モード - 2.7V/1.59 V POC モード	1.51V/1.50V POR のみ
検出電圧	- $V_{POC} = 1.59 \text{ V}$ (1.44V~1.74V) - $V_{DDPOC} = 2.70 \text{ V}$ (2.50V~2.90V)	電源立ち上がり: $V_{POR} = 1.51 \text{ V}$ (1.45V~1.57V) 電源立ち下がり時: $V_{PDR} = 1.50 \text{ V}$ (1.44V~1.56V)
検出電圧の 最小パルス幅	MIN. 200 us	MIN. 300 us
電源電圧 立ち上げ傾き	MIN. 0.5V/ms (注1)	MAX. 54 V/ms
電源電圧 立ち上げ時間	- RESET 入力未使用時: MAX. 3.6ms (V_{DD} が 0V から 1.8V (注2)になるまで) - RESET 入力使用時: MAX. 1.9ms (RESET 入力解除から V_{DD} が 1.8V (注2) になるまで)	なし(注3)

注 1. 標準品, (A) 水準品では, 電源投入時から 1.8 V に達するまでの電圧の立ち上がり, 0.5 V/ms (MIN.) よりも緩やかな場合は, 電源投入時から 1.8 V に達するまで, RESET 端子にロウ・レベルを入力するか, オプション・バイトで 2.7 V/1.59 V POC モードを設定 (POCMODE = 1) してください。
(A2) 水準品では, 電源投入時から 2.7 V に達するまでの電圧の立ち上がり, 0.75 V/ms (MIN.) よりも緩やかな場合は, 電源投入時から 2.7 V に達するまで, RESET 端子にロウ・レベルを入力してください。

注 2. (A2) 水準品は, 1.8V を 2.7V に読み替えてください。

注 3. 電源電圧 (V_{DD}) が電気的特性に示す動作電圧範囲に達するまで, 電圧検出回路 (LVD) または外部リセットでリセット状態を保ってください。

RL78/G13 では, 使用するメイン・システム・クロック周波数 (f_{MAIN}), 電源電圧 (V_{DD}) に応じてフラッシュの動作モードをオプション・バイトで設定します。

表 1.2 に RL78/G13 フラッシュの動作モードの設定を示します。

表 1.2 RL78/G13 フラッシュの動作モード設定

動作モード	動作周波数範囲 (f_{MAIN})	動作電圧範囲 (V_{DD})
LV (低電圧メイン) モード	1 MHz~4 MHz	1.6 V~5.5 V
LS (低速メイン) モード	1 MHz~8 MHz	1.8 V~5.5 V
HS (高速メイン) モード	1 MHz~16 MHz	2.4 V~5.5 V
	1 MHz~32 MHz	2.7 V~5.5 V

1.2 低電圧検出回路と電圧検出回路の相違点

表 1.3 に 78K0/Kx2 の低電圧検出回路 (LVI) と RL78/G13 の電圧検出回路 (LVD) について機能概要の相違点を示します。

表 1.3 機能概要の相違点 (低電圧検出回路と電圧検出回路)

項目	78K0/Kx2 低電圧検出回路 (LVI)	RL78/G13 電圧検出回路 (LVD)
検出対象	電源電圧 (V_{DD}), 外部端子(EXLVI)からの入力電圧	電源電圧 (V_{DD})
検出レベル	16 段階 ^(注 1)	14 段階
検出電圧の 最小パルス幅	MIN. 200 us	MIN. 300 us
動作モード選択	- 割り込み - リセット	- 割り込みモード - リセット・モード - 割り込み&リセット・モード
検出電圧の設定	ソフトウェアで LVIS レジスタに値を設定します。	コード・フラッシュ領域にあるオプション・バイトに値を設定します。 割り込み&リセット・モードでは、ソフトウェアで LVIS レジスタに電圧検出の動作モードと検出レベルを選択します。

注 1. (A2) 水準品は、10 段階。

2. レジスタの対比

2.1 パワーオン・クリア回路とパワーオン・リセット回路のオプション・バイトの対比

表 2.1 に 78K0/Kx2 のパワーオン・クリア回路 (POC) と RL78/G13 のパワーオン・リセット回路 (POR) のオプション・バイト対比表を示します。

表 2.1 パワーオン・クリア回路とパワーオン・リセット回路のオプション・バイト対比表

設定項目	78K0/Kx2 パワーオン・クリア回路 (POC)	RL78/G13 パワーオン・リセット回路 (POR)
POC モードの選択	アドレス : 0081H / 1081H (注1) POCMODE ビット (注2)	なし

注 1. ブート・スワップ時のみ使用。

注 2. 専用フラッシュ・メモリ・プログラマによる書き込みのみ設定可能です。セルフ・プログラミング、およびセルフ・プログラミング中のブート・スワップ動作では、POCMODE を設定することはできません。

2.2 低電圧検出回路と電圧検出回路のレジスタ対比

表 2.2 に 78K0/Kx2 の低電圧検出回路 (LVI) と RL78/G13 の電圧検出回路 (LVD) のレジスタ対比表を示します。

表 2.2 低電圧検出回路と電圧検出回路のレジスタ対比表

設定項目	78K0/Kx2 低電圧検出回路 (LVI)	RL78/G13 電圧検出回路 (LVD)
動作の許可/禁止	LVIM レジスタの LVION ビット	アドレス : 000C1H / 010C1H (注1) VPOC2 ビット, LVIMDS0 ビット
電圧検出対象の選択	LVIM レジスタの LVISEL ビット	なし
動作モードの選択	LVIM レジスタの LVIMD ビット	アドレス : 000C1H / 010C1H (注1) LVIMDS1 ビット, LVIMDS0 ビット
電圧検出フラグ	LVIM レジスタの LVIF ビット	LVIM レジスタの LVIF ビット
電圧検出レベル選択	LVIS レジスタ	アドレス : 000C1H / 010C1H (注1) VPOC1, VPOC0 ビット, LVIS1 ビット, LVIS0 ビット
電圧検出レベル・レジスタ (LVIS) の書き換え許可/禁止の設定	なし	LVIM レジスタの LVISEN ビット
LVD 出力マスク状態フラグ	なし	LVIM レジスタの LVIOMSK ビット
電圧検出の動作モード	なし	LVIS レジスタの LVIMD ビット (注3)
LVD 検出レベル	なし	LVIS レジスタの LVILV ビット

注 1. 対応するレジスタがオプション・バイトの場合、オプション・バイトのアドレスを示します。

注 2. ブート・スワップ時のみ使用。

注 3. 割り込み&リセット・モード選択時に"0"書き込みのみ可能です。その他の場合は設定しないでください。

3. 電圧検出回路のサンプルコード

電圧検出回路のサンプルコードを説明したアプリケーションノートを示します。

- ・ RL78/G13 電圧検出回路（リセット・モード）CC-RL (R01AN2834)

4. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル

- ・ RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0146)
- ・ 78K0/Kx2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0008)
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

学習ガイド

- ・ コード生成プラグイン学習ガイド (R20UT3230)
- ・ RL78/G13 コード生成の活用例(サンプルプログラム) (R20AN0399)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2019.06.28	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。