

RL78/G23

タイマ・アレイ・ユニット (パルス間隔測定: 幅)

要旨

本アプリケーションノートでは、タイマ・アレイ・ユニット (TAU) によるパルス間隔測定機能の使用方を説明します。タイマ入力端子 (TI00) に入力されるパルスを両エッジで検出することでハイ・レベル幅とロウ・レベル幅の間隔を測定し、その測定値を内蔵 RAM に格納します。

動作確認デバイス

RL78/G23

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
1.1 仕様概要	3
1.2 動作概要	4
2. 動作確認条件	5
3. ハードウェア説明	6
3.1 ハードウェア構成例	6
3.2 使用端子一覧	6
4. ソフトウェア説明	7
4.1 オプション・バイトの設定一覧	7
4.2 定数一覧	7
4.3 変数一覧	7
4.4 関数一覧	8
4.5 関数仕様	8
4.6 フローチャート	9
4.6.1 メイン処理	9
4.6.2 TAU0 チャンネル0 のキャプチャ完了割り込み処理	10
5. サンプルコード	12
6. 参考ドキュメント	12
改訂記録	13

1. 仕様

1.1 仕様概要

本アプリケーションノートでは、タイマ・アレイ・ユニット 0 (TAU0) のチャンネル 0 を使用して入力パルスのハイ・レベル幅とロウ・レベル幅を測定します。


タイマ入力端子 (TI00) で有効エッジを検出すると、タイマのカウント値をキャプチャし、入力パルス間隔の測定値を内蔵 RAM に格納します。立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの判定については、タイマ入力端子 (TI00) で有効エッジを検出した際のポート P0 のポート・レジスタ (P0) の入力データを読み出して判定を行います。

表 1-1 に使用する周辺機能と用途を示し、図 1-1 にパルス間隔測定の動作概要を示します。

表 1-1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
タイマ・アレイ・ユニット 0 (TAU0) チャンネル 0	タイマ入力端子 (TI00) の入力パルス間隔測定

図 1-1 パルス間隔測定の動作概要



1.2 動作概要

本サンプルコードでは、タイマ入力端子 (TI00) の立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを検出すると、タイマのカウント値をキャプチャし、タイマ入力端子 (TI00) に入力されるハイ・レベル幅またはロウ・レベル幅を測定します。

正しくパルス間隔を測定するために、2 回目以降の TAU0 チャンネル 0 のキャプチャ完了割り込み (INTTM00) を使用します。2 回目以降のキャプチャ完了割り込み発生時に、立ち上がりまたは立ち下がりエッジの入力されたのかを判断し、結果をエッジ判定フラグに反映させます。エッジ判定フラグを利用してハイ・レベル幅またはロウ・レベル幅の測定値を内蔵 RAM に格納します。

なお、測定値を内蔵 RAM に格納する前に、短いパルスが発生して測定値が書き込まれた場合は、測定値を破棄します。

(1) TAU0 の初期設定を行います。

- パルス入力に P00/TI00 端子を使用します。
- TAU0 チャンネル 0 の動作クロックを f_{CLK} に設定します。
- TAU0 チャンネル 0 の動作モードをキャプチャ・モードに設定します。
- TI00 端子の有効エッジ選択を“両エッジ”に設定します。
- キャプチャ・トリガの設定を“TI00 端子入力の有効エッジ”に設定します。
- TAU0 チャンネル 0 のキャプチャ完了割り込み (INTTM00) を使用します。

(2) タイマ・チャンネル開始レジスタ 0 (TS0) の TS00 ビットに 1 を設定し、TAU0 チャンネル 0 をカウント動作許可状態にします。このとき、タイマ・カウンタ・レジスタ (TCR00) は 0000H にクリアされ、カウントを開始します。

(3) HALT モードへ移行して有効エッジの検出を待ちます。

(4) 有効エッジを検出すると、TCR00 レジスタの値をタイマ・データ・レジスタ (TDR00) にキャプチャすると同時に TCR00 レジスタが 0000H にクリアされ、キャプチャ完了割り込み (INTTM00) 要求が発生し、HALT モードを解除します。HALT モードの解除後にキャプチャ完了割り込み要求フラグをクリアします。1 回目に TDR00 レジスタにキャプチャされた値は意味を持たないため使用しません。

(5) ハイ・レベル幅とロウ・レベル幅の測定回数を設定します。

(6) マスカブル割り込みを許可します。

(7) HALT モードへ移行して有効エッジの検出を待ちます。

(8) 有効エッジを検出すると HALT モードを解除して、キャプチャ完了割り込み処理で TDR00 レジスタにキャプチャされた値を内蔵 RAM に一時保管します。

(9) 入力されたエッジを判定するため、P0 レジスタのデータを 2 回入力します。

(10) キャプチャ完了割り込み処理中に有効エッジを未検出、かつ P0 レジスタの 2 回の入力データが一致の場合は、P0 レジスタの判定結果 (00H または 01H) をエッジ判定フラグに設定します。エッジ判定フラグの値によって、ハイ・レベル幅とロウ・レベル幅の選択を行い、一時保管していたキャプチャ値をハイ・レベル幅またはロウ・レベル幅に合わせて内蔵 RAM に格納します。

キャプチャ完了割り込み処理中に有効エッジを検出、または P0 レジスタの 2 回の入力データが不一致の場合は、キャプチャ値は内蔵 RAM に格納せずにキャプチャ完了割り込み要求フラグをクリアし、測定値を破棄した回数をカウントします。

(11) 上記 (7) ~ (10) をハイ・レベル幅、ロウ・レベル幅の測定が各 4 回終わるまで繰り返し行います。

(12) 設定回数の測定が終了後、タイマ・チャンネル停止レジスタ 0 (TT0) の TT00 ビットに 1 を設定し、TAU0 チャンネル 0 のカウント動作を停止して HALT モードへ移行します。

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件


項目	内容
使用マイコン	RL78/G23 (R7F100GLG)
使用ボード	RL78/G23 Fast Prototyping Board (RTK7RLG230CLG000BJ)
動作周波数	高速オンチップ・オシレータ・クロック: 32MHz CPU/周辺ハードウェア・クロック: 32MHz
動作電圧	3.3V (1.8V~5.5V で動作可能) LVD0 検出電圧: リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90 V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86 V (1.80 V ~ 1.91 V)
統合開発環境 (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ V8.06.00
C コンパイラ (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.10.00
統合開発環境 (e2studio)	ルネサス エレクトロニクス製 e2 studio V2021-07 (21.7.0)
C コンパイラ (e2studio)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.10.00
統合開発環境 (IAR)	IAR Systems 製 IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 V4.21.1
C コンパイラ (IAR)	IAR Systems 製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 V4.21.1
スマート・コンフィグレータ (SC)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.1.0
ボードサポートパッケージ (BSP)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.11

3. ハードウェア説明

3.1 ハードウェア構成例

図 3-1に本アプリケーションノートで使用するハードウェア構成例を示します。

図 3-1 ハードウェア構成



- 注意 1. この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください (入力専用ポートは個別に抵抗を介して V_{DD} 又は V_{SS} に接続して下さい)。
- 注意 2. EV_{SS} で始まる名前の端子がある場合には V_{SS} に、 EV_{DD} で始まる名前の端子がある場合には V_{DD} にそれぞれ接続してください。
- 注意 3. V_{DD} は $LVD0$ にて設定したリセット解除電圧 (V_{LVD0}) 以上にしてください。

3.2 使用端子一覧

表 3-1 に使用端子と機能を示します。

表 3-1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P00 / TI00	入力	TAU0 チャンネル 0 のタイマ入力

注意 本アプリケーションノートは、使用端子のみを端子処理しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。

4. ソフトウェア説明

4.1 オプション・バイトの設定一覧

表 4-1にオプション・バイト設定を示します。必要に応じて、お客様のシステムに最適な値を設定してください。

表 4-1 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H / 040C0H	11101111B	ウォッチドッグ・タイマ動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H / 040C1H	11111110B	LVD0 検出電圧: リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86V (1.80 V ~ 1.91 V)
000C2H / 040C2H	11101000B	HSモード、 高速オンチップ・オシレータ・クロック: 32MHz
000C3H / 040C3H	10000101B	オンチップ・デバッグ許可

4.2 定数一覧

表 4-3 にサンプルコードで使用する定数を示します。

表 4-2 サンプルコードで使用する定数

型	設定値	内容
0001_TAU_OVERFLOW_OCCURS	0x0001U	オーバフローの発生を検出

4.3 変数一覧

表 4-3 にグローバル変数を示します。

表 4-3 グローバル変数

型	変数名	内容	使用関数
uint8_t	g_count	パルス間隔測定を実行する回数	main r_Config_TAU0_0_interrupt
uint8_t	g_times_high	ハイ・レベル幅測定を実行する回数	main r_Config_TAU0_0_interrupt
uint8_t	g_times_low	ロウ・レベル幅測定を実行する回数	main r_Config_TAU0_0_interrupt
uint8_t	e_edge_flag	エッジ判定フラグ	r_Config_TAU0_0_interrupt
uint8_t	g_port_data[2]	P00/T100 端子の入力レベルを格納	r_Config_TAU0_0_interrupt
uint32_t	g_width_high[4]	ハイ・レベル幅の測定値を格納	r_Config_TAU0_0_interrupt
uint32_t	g_width_low[4]	ロウ・レベル幅の測定値を格納	r_Config_TAU0_0_interrupt
volatile uint8_t	g_times_invalid	測定値を破棄した回数	r_Config_TAU0_0_interrupt
volatile uint32_t	g_tau0_ch0_width	パルス間隔測定値を一時保管	r_Config_TAU0_0_interrupt

4.4 関数一覧

表 4-4に関数を示します。

表 4-4 関数

関数名	概要
r_Config_TAU0_0_interrupt()	TAU0 チャンネル 0 のキャプチャ完了割り込み処理 (INTTM00)

4.5 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。


[関数名] r_Config_TAU0_0_interrupt()	
概 要	TAU0チャンネル0 のキャプチャ完了割り込み処理
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h、r_cg_userdefine.h、Config_TAU0_0.h
宣 言	static void __near r_Config_TAU0_0_interrupt(void)
説 明	入力パルスのエッジを判定し、エッジに合わせてパルス間隔の測定値を内蔵 RAM に格納します。
引 数	なし
リターン値	なし

4.6 フローチャート

4.6.1 メイン処理

図 4-1 にメイン処理のフローチャートを示します。

図 4-1 メイン処理



4.6.2 TAU0 チャンネル0 のキャプチャ完了割り込み処理

図 4-2、図 4-3にTAU0 チャンネル0のキャプチャ完了割り込み処理のフローチャートを示します。

図 4-2 TAU0 チャンネル0 のキャプチャ完了割り込み処理 (1/2)





図 4-3 TAU0 チャンネル0 のキャプチャ完了割り込み処理 (2/2)



5. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

6. 参考ドキュメント

RL78/G23 ユーザーズマニュアルハードウェア編 (R01UH0896J)

RL78 ファミリユーザーズマニュアルソフトウェア編 (R01US0015J)

(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2021.07.26	—	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。