

RL78/I1A

DALI-2 Control Gear 基本(102) 調光(207) 調色(209Tc) サンプルアプリケーション

要旨

本アプリケーションノートは、RL78/I1A マイクロコントローラを用いた DALI (Digital Addressable Lighting Interface)の通信を行うサンプルアプリケーションについて説明します。

サンプルアプリケーションを2種類用意しており、それぞれ Control Gear として動作します。対応している DALI 規格は IEC 62386-101 Edition2.0 (以下、101ed.2.0), IEC 62386-102 Edition2.0 (以下、102ed.2.0), IEC 62386-207 Edition1.0 (以下、207ed.1.0), IEC 62386-209 Edition1.0 (以下、209ed.1.0)です。各規格の組み合わせは 2021 年 10 月現在、DALI-2 認証に対応することが出来る組み合わせです。

規格に対応した通信を実現するために、RL78/I1A に搭載された周辺機能を用いてマンチェスタ符号化された DALI 信号の波形を処理しています。

本アプリケーションノートは DALI についての知識を既に持っていることを前提としています。DALI 規格の詳細については 7. 参考ドキュメントを参照してください。

動作確認デバイス

RL78/I1A

注意: 各サンプルアプリケーションを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様に合わせて変更し、十分評価してください。

DALI-2 認証は半導体やソフトウェアのテストではありません。お客様で DALI-2 認証対応が可能な Control Gear として作りこみを行ってください。

目次

1. 仕様概要	4
2. 動作確認条件	6
3. ハードウェア説明	7
3.1 システム構成	7
3.2 使用端子一覧	8
4. ソフトウェア説明	8
4.1 環境構築方法	8
4.1.1 ソフトウェアのダウンロード	8
4.1.2 e2 studioのインストール	9
4.1.3 データ・フラッシュ・ライブラリ Type04のインストール	9
4.1.4 DALIマスタコントローラGUIのインストール	9
4.1.5 サンプルアプリケーションのインポート方法	9
4.1.6 データ・フラッシュ・ライブラリの配置方法	9
4.1.7 サンプルアプリケーションのビルド方法	10
4.1.8 サンプルアプリケーションのハードウェア接続方法と設定スイッチ	10
4.1.8.1 EZ-0012 expansion boardを使用する場合	11
4.1.8.2 EZ-0012のみの場合	13
4.1.9 サンプルアプリケーションのデバッグ方法	14
4.2 動作手順	15
4.3 機能概要	18
4.3.1 機能ブロック図	18
4.3.2 ハードウェア非依存部	18
4.3.3 ハードウェア依存部	18
4.3.3.1 各サンプルアプリケーション共通機能	19
4.3.3.2 DALI102ed.2.0+207ed.1.0サンプルアプリケーション固有機能	23
4.3.3.3 DALI102ed.2.0+209ed.1.0サンプルアプリケーション固有機能	25
4.4 ソフトウェア構成	28
4.4.1 フォルダ構成	28
4.4.2 オプション・バイトの設定一覧	31
4.4.3 フローチャート	31
4.4.3.1 メインフロー	31
4.4.3.2 初期化	32
4.4.3.3 NVM読み込み	32
4.4.3.4 開始処理	33
Control Gear動作開始処理のフローを以下に示します。	33
4.4.3.5 Control Gearタスク処理	34
5. 付録	35
5.1 DALIドライバ	35

5.1.1	Backward Frame Transmitter (BFT).....	35
5.1.1.1	破損Backward Frameの再現	35
5.1.2	Receiver (Rx).....	35
5.1.2.1	割り込み制限	36
5.1.3	周辺機能	36
5.1.4	API関数.....	36
6.	注意事項	38
7.	参考ドキュメント	38
	改訂記録<revision history>.....	39

1. 仕様概要

本アプリケーションノートに記載するサンプルアプリケーションは以下の2つです。

- DALI102ed.2.0+207ed.1.0 サンプルアプリケーション

Control Gear 機能 (102ed.2.0)に加え、LED 光源の拡張機能 (207ed.1.0)を搭載したサンプルアプリケーションです。拡張機能の主な内容として、線形/非線形の調光カーブの切り替え、フェード拡張、LED 光源特有の機能があります。

本サンプルアプリケーションは3 logical units で動作し、LED の故障状態については EZ-0012 搭載のシリアル通信機能を用いて PC 上で設定・確認することが出来ます。




図 1-1 102ed.2.0+207ed.1.0 サンプルアプリケーション動作概要図

注：シリアルでの故障通知・復帰通知はあくまでもサンプルアプリケーションとして動作確認をするためのものです。実際の Control Gear に組み込む場合は仕様に合わせて組み込みを行ってください。

- DALI102ed.2.0+209ed.1.0 サンプルアプリケーション

Control Gear 機能 (102ed.2.0)に色彩制御の拡張機能 (209ed.1.0)を搭載したサンプルアプリケーションです。拡張機能の主な内容として、光源の調光・調色方式が3種類 (X,Y / RGBWAF / Tc)定義されています。

本サンプルアプリケーションは、色温度 (Tc)についての調色を行っており、1 logical unit で動作します。調光/調色を行う LED は青 LED (高温域)と赤 LED (低温域)を使用します。また、100ms 毎に actual level と色温度 (Tc)を確認しいずれかの値に変更があった際にのみ PC 上のシリアル通信モニタに actual level 及び色温度 (Tc)を出力します。




図 1-2 102ed.2.0+209ed.1.0 サンプルアプリケーション動作概要図

注：シリアルへの表示動作はあくまでもサンプルアプリケーションとして色温度 (Tc)を確認するためのものです。

注：シリアル通信モニタに表示される Level は actual level を指します。

本アプリケーションノートでは、102ed.2.0 + 207ed.1.0 の組み合わせと 102ed.2.0 + 209ed.1.0 の組み合わせを取り上げていますが、組み替えることによって 102ed.2.0 単体、または 102ed.2.0, 207ed.1.0, 209ed.1.0 すべてを組み合わせた動作を行うことも可能です。

2. 動作確認条件

各サンプルアプリケーションは以下の環境で動作確認をしています。

表 2-1 動作確認環境

項目	内容
使用マイコン	RL78/I1A (R5F107DE)
動作周波数	高速オンチップ・オシレータ・クロック : 32MHz
動作電圧	5.0V
統合開発環境 (e2 studio)	ルネサスエレクトロニクス製 e2 studio 2021-04
C コンパイラ(e2 studio)	ルネサスエレクトロニクス製 CC-RL V1.10.0
統合開発環境 (IAR)	IAR Systems 製 IAR Embedded Workbench IDE V8.5.2.7561
C コンパイラ (IAR)	IAR Systems 製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 V4.21.3.2447
ライブラリ	ルネサスエレクトロニクス製 データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 V2.00
エミュレータ	E1 エミュレータ/E2 エミュレータ Lite
使用ボード	ルネサスエレクトロニクス製 EZ-0012+EZ-0012 expansion board TCM-RL78I1A
使用ツール	DALI マスタコントローラ GUI V2.02 以降

3. ハードウェア説明

3.1 システム構成

システムの構成例を以下に示します。

各サンプルアプリケーションはEZ-0012+EZ-0012 expansion boardに対応したControl Gear動作を行います。Control GearはDALIシステムのスレーブ機器にあたります。コマンド指示を出力するマスタ機器となるApplication Controllerが別途必要となります。本アプリケーションノートではApplication Controllerの代わりにTCM-RL78I1Aを使用します。




図 3-1 システム構成例

3.2 使用端子一覧

各サンプルアプリケーションで使用する端子と機能を以下に示します。

表 3-1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P10/DALITxD4	出力	DALI 通信 (送信)
P11/TI07	入力	DALI 通信 (受信)
P03/RxD1	入力	UART 通信 (受信)
P02/TxD1	出力	UART 通信 (送信)
P200/TKBO00	出力	LED101 点灯
P201/TKBO01	出力	LED102 点灯
P202/TKBO10	出力	LED103 点灯
P22/CMP0P	入力	LED101 点灯フィードバック
P24/CMP1P	入力	LED102 点灯フィードバック
P25/CMP2P	入力	LED103 点灯フィードバック
RESET	入力	RESET スイッチ

その他、EZ-0012 に関する機能については以下を参照してください。

- EZ-0012 RL78/I1A DC/DC LED 制御評価ボード ユーザーズマニュアル (R01UH0363)

4. ソフトウェア説明

4.1 環境構築方法

4.1.1 ソフトウェアのダウンロード

各サンプルアプリケーションを動作させるにあたって、以下のソフトウェアが必要になります。

ルネサスエレクトロニクスのホームページからダウンロードしてください。

- e2 studio
- データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 V2.00
- DALI マスタコントローラ GUI V2.02 以降

4.1.2 e2 studio のインストール

各サンプルアプリケーションのプログラム開発およびオンチップ・デバッグを行う場合は、e2 studio が必要になります。

インストール、その他基本操作についての詳細は以下ユーザーズマニュアルを参照してください。

- 統合開発環境 e2 studio 2020-04、e2 studio v7.8 ユーザーズマニュアル 入門ガイド (R20UT4819)

4.1.3 データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 のインストール

各サンプルアプリケーションはデータ・フラッシュ・ライブラリを含んでいません。そのため、ルネサスエレクトロニクスのホームページからダウンロードして、ライブラリファイルを登録していただく必要があります。

インストールについては以下リリースノートを参照してください。ライブラリファイルの登録については、4.1.6章を参照してください。

- RL78 ファミリー データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 パッケージ Ver.2.00 リリースノート (R20UT0749)

4.1.4 DALI マスタコントローラ GUI のインストール

DALI マスタコントローラ GUI は各サンプルアプリケーションの評価を行う際に必要となります。

インストール手順は以下ユーザーズマニュアルを参照してください。

- DALI マスタコントローラ GUI ユーザーズマニュアル (R20UT0715)

4.1.5 サンプルアプリケーションのインポート方法

1. 提供プロジェクトファイルを解凍、任意の場所 (フォルダ)へ配置します。
2. e2 studio を起動し、プロジェクト・エクスプローラで右クリックまたは「ファイル」タブ→「インポート」を選択します。
3. 「一般」から「既存プロジェクトをワークスペースへ」を選択し、「次へ」をクリックします。
4. 「ルート・ディレクトリーの選択」を選択し、「参照」から 1.で配置したプロジェクトファイルを選択します。
5. 動作させたいサンプルアプリケーションのみを選択します。
例：DALI102ed.2.0+207ed.1.0 サンプルアプリケーションの場合
DALI102_207_sample にチェックを入れ、他サンプルアプリケーションのチェックは外す
6. 「終了」をクリックします。

4.1.6 データ・フラッシュ・ライブラリの配置方法

動作させたいサンプルアプリケーションをインポート後、以下のディレクトリにルネサスエレクトロニクスからダウンロードしたデータ・フラッシュ・ライブラリを格納してください。

¥DALI102_xxx_sample<DIR>	FDL フォルダ：データ・フラッシュ・ライブラリを格納するフォルダです。使用する開発環境に合わせて pfdl.h / pfdl.lib (CC-RL) または pfdl.a (IAR) / pfdl_types.h を格納してください。
¥Library<DIR>	
¥FDL<DIR>	
pfdl.h	
pfdl.lib (CC-RL)	
pfdl.a (IAR)	
pfdl_types.h	

4.1.7 サンプルアプリケーションのビルド方法

1. プロジェクト・エクスプローラでプロジェクトを右クリックし、「プロジェクトのビルド」を選択します。
2. ビルドが開始され、「コンソール」にビルドの状況が表示されるので "Build Finished" というメッセージが表示されたらビルド完了です。

4.1.8 サンプルアプリケーションのハードウェア接続方法と設定スイッチ

DALI 通信を行うには、EZ-0012 の設定スイッチ (SW1)の状態を初期設定時から変更する必要があります。




図 4-1 RL78 / I1A DC / DC LED 制御評価ボード(EZ-0012)

SW1 は下図の「DALI」側へ変更してください。



図 4-2 設定スイッチ SW1

EZ-0012 + EZ0012 expansion board を使用する場合と、EZ-0012 のみで動作させる場合でハードウェア接続と EZ-0012 の設定スイッチ (SW2)の設定が異なります。

使用するハードウェアとデバッグツールに合わせた設定の方法を4.1.8.1章と4.1.8.2章に記載します。

4.1.8.1 EZ-0012 expansion board を使用する場合

EZ-0012 + EZ-0012 expansion board を使用する場合の基本的なハードウェア接続は図 4-3 のようになります。




図 4-3 EZ-0012 expansion board を使用する場合の接続図

USB によるデバッグを行う際は(2)を接続します。

エミュレータによるデバッグを行う際は(1)を接続します

シリアル通信モニタを使用しながらデバッグを行う際は、(1)と(2)を接続します。

デバッグに使用するツールによって、EZ-0012 の設定スイッチの内容を変更する必要があります。設定スイッチの内容を以下に示します。

表 4-1 設定スイッチ SW2 (EZ-0012 expansion board)

Number	Debug Setting		
	USB	Emulator	UART + Emulator
1	*Don't care	*Don't care	*Don't care
2	*Don't care	*Don't care	*Don't care
3	ON	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON
5	ON	OFF	OFF
6	OFF	OFF	ON
7	ON	ON	ON
8	OFF	ON	ON

4.1.8.2 EZ-0012 のみの場合

EZ-0012 expansion board を使用せず、EZ-0012 のみを使用してデバッグを行う場合、ハードウェア接続は図 4-4 のようになります。




図 4-4 EZ-0012 のみを使用する場合の接続図

USB によるデバッグを行う際は(2)を接続します。
エミュレータによるデバッグを行う際は(1)を接続します。
シリアル通信モニタを使用しながらデバッグを行う際は、(1)と(2)を接続します。

デバッグに使用するツールによって、EZ-0012 の設定スイッチの内容を変更する必要があります。設定スイッチの内容を以下に示します。

表 4-2 設定スイッチ SW2 (EZ-0012)

Number	Debug Setting		
	USB	Emulator	UART + Emulator
1	ON	ON	ON
2	ON	ON	ON
3	ON	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON
5	ON	OFF	OFF
6	OFF	OFF	ON
7	ON	ON	ON
8	OFF	ON	ON

その他、EZ-0012 について詳細を知りたい方は、以下ユーザーズマニュアルを参照してください。

- EZ-0012 RL78/I1A DC/DC LED 制御評価ボード ユーザーズマニュアル (R01UH0363)

4.1.9 サンプルアプリケーションのデバッグ方法

1. e2 studio でサンプルアプリケーションをインポート後、 ボタンをクリックしてマイクロコントローラへプログラムをダウンロードします。
2. 「実行」→「デバッグの構成…」を選択し、「デバッグ構成」ウィンドウを開きます。
3. 「デバッグ構成」ウィンドウで“Renesas GDB Hardware Debugging” デバッグ構成の表示を展開し、既存のデバッグ構成をクリックします。
4. 「debugger」→「Connection Settings」タブに切り替え、下図の設定となっていることを確認してください。

※E1 エミュレータ使用の場合は Debug hardware : E1/E20 (RL78)を選択してください。

※E2 エミュレータ Lite を使用の場合は Debug hardware : E2 Lite (RL78)を選択してください。

※USB を使用の場合は Debug hardware : EZ (RL78)を選択してください。




図 4-5 デバッグ画面設定内容

5. 「デバッグの開始」を選択し、「デバッグ」ビュー画面が表示されたらデバッグの準備が完了です。

インストール、その他基本操作についての詳細は以下ユーザーズマニュアルを参照してください。

- 統合開発環境 e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド V7.0 対応版 (R20UT4374)

4.2 動作手順

本アプリケーションノートでは、DALI マスタコントローラ GUI を使用して各サンプルアプリケーションを動作させる手順を以下に示します。

(1) 共通動作手順

1. EZ-0012 と、EZ-0012 を操作する Application Controller を接続後、各機器に電源を供給します。
接続方法は3.1章システム構成を参照してください。
2. シリアル通信ソフトウェア (Tera Term 等)を使用し、EZ-0012 と接続されている USB の COM ポートを選択後、接続します。接続設定は以下となります。

表 4-3 シリアル通信接続設定

項目	設定内容
通信ボーレート	9600
データビット	8bit
パリティ	none
ストップビット	1bit
フロー制御	none

3. サンプルアプリケーションをビルド後デバッガへダウンロードし、デバッグ実行します。
4. DALI マスタコントローラ GUI を起動後 Application Controller と接続されている USB の COM ポートを選択し、接続します。
5. DALI マスタコントローラ GUI を操作し、灯具の点灯状態が変わることを確認します。
例 1：接続されている灯具全てを MAX の光量で点灯させる→Broadcast を選択後、MAX ボタンを押す
例 2：接続されている灯具全てを消灯させる→Broadcast を選択後、OFF ボタンを押す

(2) DALI102ed.2.0+207ed.1.0 サンプルアプリケーションの場合

6. 4.2(1) 共通動作手順を実施後、DALI マスタコントローラ GUI のエディションを 102ed.2.0 に設定し Manual Command を開きます。
7. フェード時間を変更するコマンドを送信します。
例：フェード時間を 4s に設定後 400ms に変更する
(1)フェード時間を 4s に設定
 - RESET を送信
 - DTR0(6)を送信
 - SET FADE TIME を送信
 - DAPC コマンドを送信、4s かけて点灯状態が変化することを確認します。
 DALI マスタコントローラ GUI のエディションを 102ed.1.0+207ed.1.0 に設定後、Manual Command を開きます。
(2)Fast fade time を 400ms に設定
 - RESET を送信
 - DATA TRANSFER REGISTER(DTR)(16)を送信
 - ENABLE DEVICE TYPE X(6)を送信
 - STORE DTR AS FAST FADE TIME を送信
 - DAPC コマンドを送信、400ms で点灯状態が変化することを確認します。
8. LED の故障状態の確認は「4.3.3.2(2)デバッグ機能 (疑似異常発生機能)」に記載しているキーを押下し、故障状態を更新させます。
例：シリアルにて q を送信し、SHORT CIRCUIT を true に設定
9. DALI マスタコントローラ GUI にて、「QUERY XXXX CIRCUIT」を送信します。
例：DALI マスタコントローラ GUI にて、「ENABLE DEVICE TYPE X(6)」を送信後「QUERY SHORT CIRCUIT」を送信
10. DALI マスタコントローラ GUI の Command Log で応答結果が更新した故障状態に合わせて変化していることを確認します。

(3) DALI102ed.2.0+209ed.1.0 サンプルアプリケーションの場合

6. 4.2(1) 共通動作手順を実施後、DALI マスタコントローラ GUI の Send Code...から Manual command(By Code)を開きます。
7. 色温度 (Tc)を変更するコマンドを送信します。
例：色温度 (Tc)を 100[K]分暖かい色に変更する
 - DTR0 (100)を送信：
0b10100011 0b01100100
 - ENABLE DEVICE TYPE X(8)を送信：
0b11000001 0b00001000
 - STORE COLOUR TEMPERATURE Tc STEP INCREMENT を Broadcast で Twice 送信：
0b11111111 0b11101111
 - ENABLE DEVICE TYPE X(8)を送信：
0b11000001 0b00001000
 - COLOUR TEMPERATURE Tc STEP WARMER を Broadcast で送信：
0b11111111 0b11101001
8. 灯具の点灯状態が可変することを確認します。
9. シリアル出力では、上記に合わせて可変値が出力されることを確認します。


その他、DALI マスタコントローラ GUI に関する詳細な操作方法は DALI マスタコントローラ GUI ユーザーズマニュアル (R20UT0715)を参照してください。

コマンド等の詳細は7章参考ドキュメントの各 DALI 規格書を参照してください。

4.3 機能概要

4.3.1 機能ブロック図

各サンプルアプリケーションの機能ブロック図を以下に示します。



※ DALI207 ライブラリは DALI102ed.2.0+207ed.1.0 サンプルアプリケーションにのみ、DALI209 ライブラリは DALI102ed.2.0+209ed.1.0 サンプルアプリケーションにのみ含まれます。

図 4-6 機能ブロック図

4.3.2 ハードウェア非依存部

ハードウェア非依存部は DALI ライブラリにて対応しています。詳細は各ライブラリのユーザーズマニュアルを参照してください。

データ・フラッシュ・ライブラリは不揮発性メモリ保存に使用されます。データ・フラッシュ・ライブラリの詳細は RL78 ファミリー データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 パッケージ Ver.2.00 リリースノート (R20UT0749)を参照してください。

4.3.3 ハードウェア依存部

ハードウェア依存部では、EZ-0012+EZ-0012 expansion board のハードウェア構成に合わせた実装を行っています。DALI 製品を開発される際は規格と使用目的に合わせた動作への検討・変更を行い、十分に評価を行ってください。

各サンプルアプリケーションに実装している機能を以降の章に示します。

4.3.3.1 各サンプルアプリケーション共通機能

(1) 調光ドライバ

Control Gear の出力となる LED 灯具の調光を行うドライバです。タイマ KB 機能と PGA 機能、コンパレータ機能を使用して各 LED の点灯・消灯を制御します。調光対象の LED は 3 つあり、各々の灯具の状態を取得・調光を指示します。

(2) DALI 通信ドライバ

101ed.2.0 にて要求される DALI 通信仕様を満たしたドライバです。

送信側では、TAU 機能と SAU4 の DALI 機能を使用して送信データのマンチェスタ符号化、backward frame・破損 backward frame 送信を行います。

受信側では、TAU 機能を使用して受信 Frame のキャプチャ、マンチェスタ復号を行います。また、DALI バスのシステム障害の検出を行います。

(3) 不揮発性メモリ保存

データフラッシュへの保存が必要な変数に関しては、以下のタイミングでデータフラッシュへの保存を行います。

- ライブラリから変数に対して変化要求が発生してから 1s 経過時
- 受信 Frame による保存要求を受け取った場合

また、DALI 規格では上記に加え電源 OFF を検出した際に保存を行う動作を推奨しています。本サンプルアプリケーションではボードが電源 OFF 検出に未対応の為、定期的に保存処理を行う仕様としています。

データフラッシュへのアクセスはデータ・フラッシュ・ライブラリ Type04 を使用します。データフラッシュは 4 つのブロック(ブロック 0~3)で構成され、ブロック 0,1 は更新頻度の高いデータの保存、ブロック 2,3 は更新頻度の低いデータの保存に割り当てられています。

ブロック構成を図 4-7に示します。




図 4-7 ブロック構造図

(a) ヘッダ構造

ヘッダ部分には ID を割り当て、その値から書き込みまたは消去するブロックの選択を行います。

表 4-4 ヘッダ構造

ヘッダ	有効値	無効値
ID	0 または 1	有効値以外の値

更新頻度の高いブロック 0,1 と更新頻度の低いブロック 2,3 において、偶数ブロックと奇数ブロックの両方が有効な場合は、以下のルールでブロック選択を行います。

- 奇数ブロックと偶数ブロックの ID が等しい場合：奇数ブロックを選択
- 奇数ブロックと偶数ブロックの ID が異なる場合：偶数ブロックを選択

(b) 参照構造

データ書き込み時に SoR、書き込み完了時に EoR を設定します。
起動時に各値を使用して、最新のデータが保存されている場所を取得します。

表 4-5 参照構造

参照	有効値	無効値
SoR	0x12：書き込み開始 0xFF：未使用	有効値以外の値
EoR	0x34：書き込み完了 0xFF：未完了	有効値以外の値

(c) データ構造

データの書き込みは下位アドレスから上位アドレスへ向かって行います。

(d) ノンブロッキングな処理の優先順位

初期化や読み出しはブロッキングして行いますが、書き込みや消去はノンブロッキングで処理されます。その時の優先順位は下記となります。

1. 高頻度ブロックのデータ書き込み
2. 低頻度ブロックのデータ書き込み
3. 高頻度ブロックのデータ消去
4. 低頻度ブロックのデータ消去

(e) 消去のトリガ

初期化時に有効ではないブロックの消去を行います。最初の書き込みが成功した時に、もう片方のブロックを消去します。

(4) メモリバンク

規格に規定されているメモリバンクと、メモリバンクを保存・管理する処理を実装します。各サンプルアプリケーションでは規格に必要なメモリバンクを各 logical unit 分定義し、管理を行います。

(5) Frame 受信時の処理

DALI 通信ドライバより受け取った受信 Frame を DALI ライブラリの関数に渡し、必要があれば backward frame を有効期間内に DALI 通信ドライバを使用して送信します。

また、破損 backward frame を送信する必要がある場合は、破損 backward frame の送信要求を DALI 通信ドライバへ通知し送信を行います。

(6) 調光処理

各 logical unit のステータスに応じた調光量を DALI ライブラリから取得し、調光ドライバを経由して灯具に反映させます。識別動作中には点滅処理を行います。異常が発生している場合、DALI ライブラリへ異常を通知し異常内容によっては各 LED を消灯させます。

(7) 識別処理

各サンプルアプリケーションでは識別動作モード中、該当する logical unit の LED を点滅させます。

(8) エラー処理

ソフトウェア動作中に発生した異常を検出し、異常内容によっては DALI ライブラリの関数へ通知を行います。本サンプルアプリケーションではデバッグ機能 (疑似異常発生機能) で異常を発生させます。

- 疑似異常発生機能について

本来は灯具の状態から判断し故障検出・復帰を DALI ライブラリへ通知し故障状態の管理を行いますが、灯具一体型かつ電源 OFF 検出未対応の為、故障検出・復帰検出を疑似的に発生させます。故障検出・復帰検出は該当操作キーをシリアルにて送信することで設定させます。該当キーを押下した際、応答結果として設定した内容が PC 上に接続されたシリアル通信モニタに出力されます。

各サンプルアプリケーション共通で設定可能な故障内容を以下に示します。

表 4-6 各サンプルアプリケーション共通故障内容一覧

項目	関連する故障	操作キー	説明
control gear failure	CONTROL GEAR FAILURE	0, 1	機器の故障 0: 機器の故障状態を解消 1: 機器の故障状態に設定
failure procedure	SHORT CIRCUIT	-*	短絡回路の検出*
	OPEN CIRCUIT	-*	開回路の検出*
	failure status の全ての故障	c	すべての異常をクリア

※各サンプルアプリケーションにて対応するキーや内容が異なるため、使用するサンプルアプリケーションの疑似異常発生機能を参照してください。

注 1: 未設定のキーを送信した場合、シリアル出力画面に"unknown key"が表示されます。

注 2: control gear failure 設定は 102 規格の controlGearFailure ビットに反映されます。この設定はデータフラッシュメモリ(以降、NVM)に保存されません。

注 3: failure procedure 設定はテストで要求される物理的な操作を表しています。

これを操作するとライブラリが管理する actualLevel や current protector の設定を考慮した上で lampFailure や failure status 等に反映されます。この設定は NVM に保存されます。

(9) 乱数・シード値の生成処理

DALI ライブラリにて使用する乱数のもととなるシード値を初期化時に受け渡し、処理に反映させます。

各サンプルアプリケーションでは、Control Gear 初期化処理のタイミングにて、以下からシード値を生成します。

- 未初期化 RAM エリアの値
- 規定電圧の AD 値
- 温度センサの AD 値

4.3.3.2 DALI102ed.2.0+207ed.1.0 サンプルアプリケーション固有機能

207ed.1.0 に対応した機能を以下に示します。

(1) failure status について

207ed.1.0 では、4.3.3.1(8)エラー処理に加え、オプションで以下の故障を検出します。

- SHORT CIRCUIT
- OPEN CIRCUIT
- LOAD DECREASE
- LOAD INCREASE
- CURRENT PROTECTOR
- THERMAL SHUT DOWN
- THERMAL OVERLOAD
- REFERENCE SYSTEM POWER FAILED

(2) デバッグ機能 (疑似異常発生機能)

207ed.1.0 では、4.3.3.1(8)章エラー処理に加え以下の故障を管理します。

該当操作キーの大文字/小文字にて故障状態の設定/解消を行います。キーに割り当てられている異常内容を下表に示します。

表 4-7 207ed.1.0 用操作キーと対応する故障内容一覧

項目	関連する故障	操作キー	説明
failure procedure	SHORT CIRCUIT	q , Q	短絡回路の検出 q : 全ての出力を短絡状態に設定 Q : 全ての出力の短絡状態を解消
	OPEN CIRCUIT	w , W	開回路の検出 w : 全ての出力を開回路状態に設定 W : 全ての出力の開回路状態を解消
	LOAD DECREASE	e , E	負荷減少の検出 e : 一部の負荷の接続を切ります E : 一部の負荷を再接続します
	LOAD INCREASE	r , R	負荷増加の検出 r : 追加の負荷を接続 R : 追加した負荷の接続を切ります
	CURRENT PROTECTOR	t , T	電流保護有効状態 t : underload/overload の発生を設定 T : underload/overload 状態を解消
	THERMAL SHUT DOWN	y , Y	過熱保護の検出 y : 過熱を検出 (負荷の過熱) Y : 過熱状態の解消
	THERMAL OVERLOAD	u , U	過熱による光レベル低下の検出 u : 過熱を検出 (負荷の停止) U : 過熱状態の解消
	REFERENCE SYSTEM POWER FAILED	i , I	LED 負荷の基準測定結果 i : 測定結果=失敗を設定 I : 測定結果=成功を設定
	failure status の全ての故障	c	すべての異常をクリア
	reference measurement の終了	f	LED 負荷の基準測定を終了

注 1 : reference measurement 処理は即座に完了させることができます。何もしない場合は 15 分で完了します。測定結果は failure procedure 設定 (i , I) で設定します。

注意 : 本アプリケーションノートでは、エラー処理を確認するために、疑似的な発生機能を実装しています。実際の製品に実装する際は、7章参考ドキュメントの DALI 規格書 : 102ed.2.1 と 207ed.1.0 を参照して実装してください。

4.3.3.3 DALI102ed.2.0+209ed.1.0 サンプルアプリケーション固有機能

209ed.1.0 に対応した機能を以下に示します。

(1) LED 調色機能

本サンプルアプリケーションでは、1つの logical unit に対して2つのLED (低温域LED、高温域LED)で調色を表現します。

例として、色温度 (Tc)が低い時は「低温域LEDの調光率を高く、高温域LEDの調光率を低く」設定します。色温度 (Tc)の変化に伴って各LEDの調光率は変化しますが、各LEDの調光率の和は、常に actual level で指定された調光率と一致するように設定します。

色温度 (Tc)と各温域LEDの関係図と、総調光率 (actual level)と色温度 (Tc)の関係図を以下に示します。




図 4-8 色温度と各温域LEDの関係




図 4-9 総調光率 (actual level)と色温度 (Tc)の関係

各 LED の調光率は actual level によっても変化します。actual level が変化することにより各 LED の調光率は変化しますが、低温域 LED と高温域 LED の調光率の比は変わりません。




図 4-10 総調光率 (actual level)と各温度域 LED の調光率の比

LED の物理的な最小調光率として PHM が規定されています。本サンプルアプリケーションの調光/調色ドライバを使用する際は、209ed.1.0 を拡張していないときの PHM と異なる値を設定する必要があります。その理由として、actual level で設定される調光率を低温域 LED と高温域 LED の 2 つの調光率の和とするために、actual level に PHM を設定すると少なくともいずれかの LED が PHM を下回る調光率になってしまう為です。

また、209ed.1.0 には physical coolest と physical warmest という色温度 (Tc)の物理的制限が規定されています。本サンプルアプリケーションでは各 LED が有効な actual level 範囲内で物理的な最小調光率を下回らないよう PHM, physical coolest, physical warmest の 3 変数を設定する必要があります。

なお、EZ-0012 の各 LED の最小調光率 (PHM)が 70 (0.658%)であり、本サンプルアプリケーションでは 3 変数を以下の設定とすることで物理的制限を満たすようにしています。

- PHM : 170 (10.091%)
- physical coolest : 0x3FFFF
- physical warmest : 0xBFFF

色温度Tc	0x0001	~	0x3FFF (MAXの25%)	~	0x7FFF	~	0xBFFF (MAXの75%)	~	0xFFFFE
actual level(PHM)	170(10.091%)								
高温域LED調光率	10.091% (100%*10.091%)	~	7.568% (75%*10.091%)	~	5.0455% (50%*10.091%)	~	2.522% (25%*10.091%)	~	0% (0%*10.091%)
低温域LED調光率	0% (0%*10.091%)	~	2.522% (25%*10.091%)	~	5.0455% (50%*10.091%)	~	7.568% (75%*10.091%)	~	10.091% (100%*10.091%)
総LED調光率 (低温LED+高温LED)	10.091%	~	10.091%	~	10.091%	~	10.091%	~	10.091%

図 4-11 本サンプルでの物理的制限を満たした各調光率動作表

(2) デバッグ機能 (調光/調色モニタリング機能)

色温度 (Tc)の変化を数値として確認するためにシリアル出力を行います。

100ms 間隔で actual level と色温度 (Tc)を確認し、いずれかの値に変化があった際にのみ以下のように出力します。

```
(Level, Tc) = (150, 1000)
```

```
(Level, Tc) = (150, 1020)
```

```
(Level, Tc) = (145, 1000)
```

```
.  
.
.
```

図 4-12 シリアル出力画面

(3) デバッグ機能 (疑似異常発生機能)

209ed.1.0 では、4.3.3.1(8)章エラー処理と同様に該当操作キーの大文字/小文字にて故障状態の設定/解消を行います。キーに割り当てられている異常内容を下表に示します。

表 4-8 209ed.1.0 用操作キーと対応する故障内容一覧

項目	関連する故障	操作キー	説明
failure procedure	SHORT CIRCUIT	q , Q a , A	短絡回路の検出 q : 高温域灯具の出力を短絡状態に設定 Q : 高温域灯具の出力の短絡状態を解消 a : 低温域灯具の出力を短絡状態に設定 A : 低温域灯具の出力の短絡状態を解消
	OPEN CIRCUIT	w , W s , S	開回路の検出 w : 高温域灯具の出力を開回路状態に設定 W : 高温域灯具の出力の開回路状態を解消 s : 低温域灯具の出力を開回路状態に設定 S : 低温域灯具の出力の開回路状態を解消
	failure status の全ての故障	c	すべての異常をクリア

注意 : 本アプリケーションノートでは、エラー処理を確認するために、疑似的な発生機能を実装しています。
実際の製品に実装する際は、7章参考ドキュメントの DALI 規格書 : 102ed.2.1 と 209ed.1.0 を参照して実装してください。

4.4 ソフトウェア構成

各サンプルアプリケーションのソフトウェア構成を記載します。

4.4.1 フォルダ構成

本サンプルアプリケーションのフォルダ構成を以下に示します。

表 4-9 フォルダ構成 (1/3)

フォルダ、ファイル名	説明
DALI102_20X_sample	サンプルアプリケーションのフォルダ
¥App<DIR>	アプリケーションプログラム格納フォルダ
r_cg.c	Control Gear モジュールのソースファイル
r_cg.h	Control Gear モジュールのヘッダファイル
r_common.h	共通定義ヘッダファイル
r_debug.c	デバッグモジュールのソースファイル
r_debug.h	デバッグモジュールのヘッダファイル
r_lamp.c ^{*1}	調光モジュールのソースファイル ^{*1}
r_lamp.h ^{*1}	調光モジュールのヘッダファイル ^{*1}
r_lamp_tc.c ^{*2}	209ed.1.0 の色温度 (Tc)対応調光モジュールのソースファイル ^{*2}
r_lamp_tc.h ^{*2}	209ed.1.0 の色温度 (Tc)対応調光モジュールのヘッダファイル ^{*2}
r_main.c	メインソースファイル
r_memory_bank.c	メモリバンクモジュールのソースファイル
r_memory_bank.h	メモリバンクモジュールのヘッダファイル
r_memory_banks.c	複数のメモリバンクを管理するモジュールのソースファイル
r_memory_banks.h	複数のメモリバンクを管理するモジュールのヘッダファイル
r_nvm.c	データ・フラッシュ・ライブラリ対応 NVM モジュールのソースファイル
r_nvm.h	データ・フラッシュ・ライブラリ対応 NVM モジュールのヘッダファイル
r_random.c	乱数生成モジュールのソースファイル
r_random.h	乱数生成モジュールのヘッダファイル
r_unit0_memory_bank.c	メモリバンクの unit0 定義用ソースファイル
r_unit0_memory_bank.h	メモリバンクの unit0 定義用ヘッダファイル
r_unit1_memory_bank.c	メモリバンクの unit1 定義用ソースファイル
r_unit1_memory_bank.h	メモリバンクの unit1 定義用ヘッダファイル
r_unit2_memory_bank.c	メモリバンクの unit2 定義用ソースファイル
r_unit2_memory_bank.h	メモリバンクの unit2 定義用ヘッダファイル
¥Driver<DIR>	ドライバプログラム格納フォルダ
r_adc.c	ADC 用ソースファイル
r_adc.h	ADC 用ヘッダファイル
r_cgc.c	CGC 用ソースファイル
r_cgc.h	CGC 用ヘッダファイル
r_comp.c	コンパレータ用のソースファイル
r_comp.h	コンパレータ用のヘッダファイル
r_dali101.c	DALI101ed.2.0 対応ドライバのソースファイル
r_dali101.h	DALI101ed.2.0 対応ドライバのヘッダファイル
r_dali101_bft.c	DALI101ed.2.0 対応ドライバ (送信)のソースファイル
r_dali101_bft.h	DALI101ed.2.0 対応ドライバ (送信)のヘッダファイル
r_dali101_rx.c	DALI101ed.2.0 対応ドライバ (受信)のソースファイル
r_dali101_rx.h	DALI101ed.2.0 対応ドライバ (受信)のヘッダファイル

表 4-10 フォルダ構成 (2/3)

フォルダ、ファイル名	説明
DALI102_20X_sample	サンプルアプリケーションのフォルダ
¥Driver<DIR>	ドライバプログラム格納フォルダ
r_led.c	調光ドライバのソースファイル
r_led.h	調光ドライバのヘッダファイル
r_led1.c	LED1 用調光ドライバのソースファイル
r_led1.h	LED1 用調光ドライバのヘッダファイル
r_led2.c	LED2 用調光ドライバのソースファイル
r_led2.h	LED2 用調光ドライバのヘッダファイル
r_led3.c	LED3 用調光ドライバのソースファイル
r_led3.h	LED3 用調光ドライバのヘッダファイル
r_macrodriver.h	マクロドライバヘッダファイル
r_pga.c	PGA 用ソースファイル
r_pga.h	PGA 用ヘッダファイル
r_port.c	PORT 用ソースファイル
r_port.h	PORT 用ヘッダファイル
r_ram.c	DALI ライブラリ用シード値作成ソースファイル
r_ram.h	DALI ライブラリ用シード値作成ヘッダファイル
r_serial.c	SAU 用ソースファイル
r_serial.h	SAU 用ヘッダファイル
r_systeminit.c	初期化用ソースファイル
r_tau.c	TAU 用ソースファイル
r_tau.h	TAU 用ヘッダファイル
r_tkb.c	16 ビット・タイマ KB 用ソースファイル
r_tkb.h	16 ビット・タイマ KB 用ヘッダファイル
r_wdt.c	WDT 用ソースファイル
r_wdt.h	WDT 用ヘッダファイル
¥generate<DIR> (CC-RL)	プロジェクト自動生成ファイル格納フォルダ(e2 studio 開発環境のみ)
cstart.asm	スタートアップ・ルーチンの定義アセンブラファイル
hdwinit.asm	周辺装置の初期化処理アセンブラファイル
iodefine.h	I/O レジスタの定義ヘッダファイル
stkinit.asm	スタック領域初期化アセンブラファイル
¥HardwareDebug<DIR> (CC-RL)	プロジェクト出力ファイル格納フォルダ (e2 studio 開発環境のみ)
DALIXXX_sample.mot	ファームウェアへの書き込みに使用するモトローラ・S タイプ・フォーマット形式のファイル
¥Debug¥Exe<DIR> (IAR)	プロジェクト出力ファイル格納フォルダ (IAR 開発環境のみ)
DALIXXX_sample.mot	ファームウェアへの書き込みに使用するモトローラ・S タイプ・フォーマット形式のファイル

表 4-11 フォルダ構成 (3/3)

DALI102_20X_sample	サンプルアプリケーションのフォルダ
¥Library<DIR>	ライブラリ格納フォルダ
¥DALI102<DIR>	DALI102ed.2.0 ライブラリ格納フォルダ
r_dali_102_cc_gen2_v1_00.lib (CC-RL)	DALI102ed.2.0 対応ライブラリファイル
r_dali_102_iar_gen2_v1_00.a (IAR)	
r_dali102_api.h	DALI102ed.2.0 対応ライブラリのヘッダファイル
r_dali102_xxxx.h	DALI102ed.2.0 対応ライブラリのヘッダファイル (ライブラリ内にて使用)
¥DALI207<DIR>※1	DALI207ed.1.0 ライブラリ格納フォルダ※1
r_dali_207_cc_gen2_v1_00.lib (CC-RL)	DALI207ed.1.0 対応ライブラリファイル※1
r_dali_207_iar_gen2_v1_00.a (IAR)	
r_dali207_api.h	DALI207ed.1.0 対応ライブラリのヘッダファイル※1
r_dali207_xxxx.h	DALI207ed.1.0 対応ライブラリのヘッダファイル (ライブラリ内にて使用)※1
¥DALI209<DIR>※2	DALI209ed.1.0 ライブラリ格納フォルダ※2
r_dali_209_cc_gen2_v1_00.lib (CC-RL)	DALI209ed.1.0 対応ライブラリファイル※2
r_dali_209_iar_gen2_v1_00.a (IAR)	
r_dali209_api.h	DALI209ed.1.0 対応ライブラリのヘッダファイル※2
r_dali209_xxxx.h	DALI209ed.1.0 対応ライブラリのヘッダファイル (ライブラリ内にて使用)※2
¥FDL<DIR>	ルネサスエレクトロニクス製データ・フラッシュ・ライブラリを格納しているフォルダです。 ※このディレクトリ以下はルネサス エレクトロニクスからデータ・フラッシュ・ライブラリをダウンロードして、ライブラリファイルを登録していただく必要があります。詳細は4.1.3章、4.1.6章を参照してください。
¥Utility<DIR>	共通プログラム格納フォルダ
r_timer16.c	タイマモジュールのソースファイル
r_timer16.h	タイマモジュールのヘッダファイル
r_typedefs.h	タイプ定義ヘッダファイル

※1 : 207 サンプルアプリケーションにのみ格納されています。

※2 : 209 サンプルアプリケーションにのみ格納されています。

4.4.2 オプション・バイトの設定一覧

各サンプルアプリケーションのオプション・バイト設定を以下に示します。

表 4-12 オプション・バイト設定一覧

アドレス	設定値	内容
000C0H / 010C0H	01110001B	ウォッチドッグ・タイマ動作許可 (リセット解除後、カウント開始)
000C1H / 010C1H	01110011B	LVD リセット・モード (立ち下がり : 3.98V 立ち上がり : 4.06V)
000C2H / 010C2H	11101011B	HS モード、高速オンチップ・オシレータ : 4MHz
000C3H / 010C3H	10000100B	オンチップ・デバッグ許可

4.4.3 フローチャート

4.4.3.1 メインフロー

各サンプルアプリケーションのメインフローを以下に示します。

初期化処理終了後、Control Gear 処理を実行します。




図 4-13 メインフロー図

4.4.3.2 初期化

初期化処理のフローを以下に示します。




図 4-14 初期化フロー図

4.4.3.3 NVM 読み込み

初期化処理後に実施する NVM 読み込み処理のフローを以下に示します。




図 4-15 NVM 読み込み処理フロー図

4.4.3.4 開始処理

Control Gear 動作開始処理のフローを以下に示します。




図 4-16 開始処理フロー図

4.4.3.5 Control Gear タスク処理

Control Gear タスク処理のフローを以下に示します。




図 4-17 Control Gear タスク処理フロー図

5. 付録

5.1 DALI ドライバ

本サンプルアプリケーションに実装されている DALI ドライバの概要を以下に示します。

5.1.1 Backward Frame Transmitter (BFT)

SAU4 の DALI 機能を使用して実装します。Forward Frame を受信してから Backward Frame を送信するまでの settling time (5.5ms~10.5ms)は精度を必要としないため、1ms 単位のソフトウェアタイマで送信までの待ち時間を調整します。

5.1.1.1 破損 Backward Frame の再現

インターバル・タイマを使用して送信開始と同時に一定時間(1300us~2000us)DALI バスを強制的に Low にして破損 Backward Frame を再現します。Low 時間が変化するのを防ぐため、送信データは 0x00 固定とします。

注意：破損 Backward Frame は複数 logical unit の応答が異なった場合に送信します。単一の logical unit の場合は実装不要です。

5.1.2 Receiver (Rx)

入力パルス間隔測定とインターバル・タイマを使用して実装します。これらの割り込みで取得した情報はリングバッファに格納し、ビットタイミングの解析やマンチェスタ符号のデコードは main で実施します。




図 5-1 Receiver (Rx)の概要

5.1.2.1 割り込み制限

main 処理は少なくとも 1ms 間隔でループしているため、その間にバッファサイズ(16)を超えないようにする必要があります。通常、DALI の half bit は 416.7us のため 1ms に 2~3 回しか入力パルス間隔測定割り込みは発生しません。しかし、ノイズ等を考慮して割り込み後 100us 間は入力パルス間隔測定割り込みをマスクします。これにより入力パルス間隔測定割り込みは最大 10 回となります。

※Stop condition は H レベルが 1900us (1400us~2400us)経過で検出されるためノイズ等の考慮は不要です。(1ms に 0~1 回)

5.1.3 周辺機能

DALI ドライバで使用する周辺機能を以下に示します。

表 5-1 DALI ドライバで使用した周辺機能

機能	用途
P10/DALITxD4	送信処理：DALI 送信機能
P11/TI07	受信処理：入力パルス間隔測定
TAU0-CH2	受信処理：インターバル・タイマ(100us)
TAU0-CH3	送信処理：インターバル・タイマ(1458us)

5.1.4 API 関数

DALI ドライバの API 関数一覧と各関数の概要を以下に示します。

表 5-2 DALI ドライバの API 関数一覧

関数名	説明
R_DALI101_Init	DALI ドライバの初期化
R_DALI101_Start	DALI ドライバの起動
R_DALI101_Tick1ms	DALI ドライバの内部動作を 1ms 進行
R_DALI101_Task	DALI ドライバのタスク
R_DALI101_ReceiveFrame	Frame の受信
R_DALI101_DetectsSystemFailure	System Failure の検出
R_DALI101_SendBackwardFrame	Backward Frame の送信

表 5-3 R_DALI101_Init

関数	R_DALI101_Init	DALI ドライバの初期化
引数	void	-
返り値	void	-

表 5-4 R_DALI101_Start

関数	R_DALI101_Start	DALI ドライバの起動
引数	void	-
返り値	void	-

表 5-5 R_DALI101_Tick1ms

関数	R_DALI101_Tick1ms	DALI ドライバの内部動作を 1ms 進行
引数	void	-
返り値	void	-

表 5-6 R_DALI101_Task

関数	R_DALI101_Task	DALI ドライバのタスク
引数	void	-
返り値	void	-

表 5-7 R_DALI101_ReceiveFrame

関数	R_DALI101_ReceiveFrame	Frame の受信
引数	uint32_t * p_data	Frame data
引数	bool * p_twice	Send-twice
返り値	int8_t	<0 : Error Frame 0 : 受信なし >0 : 受信 Frame のビット数

表 5-8 R_DALI101_DetectsSystemFailure

関数	R_DALI101_DetectsSystemFailure	System Failure の検出
引数	void	-
返り値	bool	true : 検出 false : 未検出

表 5-9 R_DALI101_SendBackwardFrame

関数	R_DALI101_SendBackwardFrame	Backward Frame の送信
引数	uint8_t data	Backward Frame データ
返り値	void	-

6. 注意事項

- ユーザ規定部はボード EZ-0012+EZ-0012 expansion board に合わせた構成・動作となっています。
- 各サンプルアプリケーションが提供する動作はあくまでもサンプルです。ユーザ規定部は本来ユーザが動作を決定し実装する部分となりますので、使用目的に合わせた設計変更・評価を行ってください。
- 異常系の動作はユーザの使用目的・動作に合わせ別途検討してください。

7. 参考ドキュメント

RL78/I1A ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0169J)

RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (R01US0015J)

統合開発環境 e2 studio 2020-04、e2 studio v7.8 ユーザーズマニュアル 入門ガイド (R20UT4819)

DALI マスタコントローラ GUI ユーザーズマニュアル (R20UT0715)

EZ-0012 RL78/I1A DC/DC LED 制御評価ボード ユーザーズマニュアル (R01UH0363)

(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

(最新版の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

DALI 規格書

IEC 62386-101:2014+AMD1:2018 CSV Consolidated version (ed.2.1)

IEC 62386-102:2014+AMD1:2018 CSV Consolidated version (ed.2.1)

IEC 62386-207:2009 (ed.1.0)

IEC 62386-209:2011 (ed.1.0)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	June, 10 2022	-	初版
1.01	Nov., 1 2022	-	誤記修正, サンプルプログラム更新に伴う変更

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレイやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力ブルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力ブルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/