

CPX4 DC-PLC 評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJ

ユーザーズマニュアル

RENESAS
PLC モデム LSI R9A06G061

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ルネサス エレクトロニクス
www.renesas.com

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

重要事項

本製品をご使用になる前に、必ず重要事項の内容をよく読んでご理解ください。

本製品とは：

本資料において本製品とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社が製作した次の製品を指します。お客様のユーザーシステムおよびホストマシンは含みません。

a) PLCモデムLSI R9A06G061搭載 CPX4 DC-PLC評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJ

本製品の使用目的：

本製品は、PLC モデムLSI R9A06G061の機能を確認するための製品です。

この使用目的に従って、本製品を正しく使用してください。

本製品を使用する人は：

本製品は、本資料をよく読み、理解した方のみがご使用ください。本製品を使用する上で、電気回路、論理回路およびマイクロコンピュータの基本的な知識が必要です。

本製品ご利用に際して：

- (1) 本製品を使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
- (2) 弊社は、本製品不具合に対する回避策の提示または、不具合改修などについて、有償もしくは無償の対応に努めます。ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するものではありません。
- (3) 本製品は国内の使用に際し、電気用品安全法及び電磁波障害対策の適用を受けておりません。
- (4) 弊社は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、本資料と本製品に貼付されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、本製品を正しく安全に使用してください。
- (5) 本製品は、ULなどの安全規格、IECなどの規格を取得しておりません。したがって、日本国内から海外に持ち出される場合は、この点をご承知おきください。
- (6) 本製品は、お客様の製品に組み込んで量産することはできません。
- (7) 本製品に搭載されているデバイスに不具合がある場合であっても、デバイスの不具合改修品には交換しません。
- (8) 接続するUSBデバイスのすべてとの動作を保証することはできません。
- (9) 本製品に関して提供されるアプリケーションノート及びサンプルプログラムはすべて参考資料であり、その動作を保証するものではありません。お客様のソフトウェア開発時の技術参考資料としてご利用ください。

使用制限：

本製品は、PLCモデムLSI R9A06G061の機能を確認するための製品です。

したがって、お客様の量産用機器に組み込んで使用しないでください。また、以下に示す開発用途に対しても使用しないでください。

- (1) 運輸、移動体用
- (2) 医療用（人命にかかわる装置用）
- (3) 航空宇宙用
- (4) 原子力制御用
- (5) 海底中継用

このような目的で本製品の採用をお考えのお客様は、ルネサスエレクトロニクス株式会社、株式会社ルネサスシステムデザインまたは特約店へご連絡頂きますようお願い致します。

このような目的で本製品の採用をお考えのお客様は、ルネサスエレクトロニクス株式会社、株式会社ルネサスシステムデザインまたは特約店へご連絡頂きますようお願い致します。

製品の変更について：

弊社は、本製品のデザイン、性能を絶えず改良する方針をとっています。したがって、予告なく仕様、デザイン、および本資料を変更することがあります。

権利について：

- (1) 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切その責任を負いません。
- (2) 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- (3) 本資料及び本製品CPX4 DC-PLC評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJに関する全ての権利はルネサスエレクトロニクス株式会社 に帰属します。

図について：

本資料の一部の図は、実物と異なっていることがあります。

保証の範囲：

本製品は評価用キットのため、欠品等の初期不良の場合に限り、無償で交換いたします。それ以外の保証につきましてはお受けできかねますのでご了承ください。その他、修理、解析などはお受けできませんので、ご了承ください。

安全事項

本書では、評価ボードを正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

安全事項では、その絵表示と意味を示し、本評価ボードを安全に正しくご使用されるための注意事項を説明します。

	これは、安全警告記号です。潜在的に、人に危害を与える危険に対し注意を喚起するために用います。起こり得る危害又は死を回避するためにこの記号の後に続くすべての安全メッセージに従ってください。
 警告	警告は、回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示します。
 注意	注意は、回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示します。
上の表示に加えて、適宜以下の表示を同時に示します。	
△表示は、警告・注意を示します。	
例： 	感電注意
⊘表示は、禁止を示します。	
例： 	分解禁止
●表示は、強制・指示する内容を示します。	
例： 	電源プラグをコンセントから抜け

ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。

警告

電源に関して：



- 濡れた手でAC電源ケーブル、プラグに触れないでください。感電の原因となります。
- 評価ボードと同じコンセントに他の装置を接続する場合は、電源電圧および電源電流が過負荷にならないようにしてください。



- 使用中に異臭・異音がしたり、煙が出る場合は、直ちにACケーブルをコンセントから抜いてください。
また、感電事故、または火災の原因になりますので、そのまま使用しないで、前記連絡先までご連絡ください。

評価ボードの取り扱いに関して：



- 評価ボードを分解または改造しないでください。法律で禁止されています。また、感電などにより傷害を負う可能性があります。
- 通風口から水・金属片・可燃物などの異物を入れないでください。



- 高電圧注意（感電の恐れがあります。）
- 本製品は電力線通信を評価するためのものです。細心の注意をもって作業にあたってください。また、交流電源や電源関連機器の操作は訓練された方が行ってください。
- 本製品には高電圧(AC100V-230V)が印加されている部分がありますので、評価・測定時に高電圧部分に触れないようにしてください。
- 本製品の高電圧部分にはコンデンサが挿入されています。そのためACケーブルをACインレットから取り外した後も暫くの間、ACインレットの端子には高電圧が印加されたままになっています。
- また電源を落とした直後も同様ですので高電圧部分に触れないようにしてください。
- 意図しない接触により感電や破損の恐れがありますので、電気回路の活線作業用手袋や安全保護メガネなどを着用してください。
- 本製品を誤って使用した結果、発生したあらゆる損失について、ルネサスエレクトロニクスは一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。

警告

設置に関して：



- 湿度が高いところおよび水などで濡れるところには設置しないでください。水などが内部にこぼれた場合、故障の原因となります。

使用環境に関して：



- 本製品の使用における周辺温度の上限(最高定格周辺温度)は40℃です。この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。
- 雷の直後に、評価ボードに触れないでください。

⚠ 注意

電源の接続に関して：



- 安全規格に適合している電源コード，ACアダプターを使用してください。適合しないものを使用すると，発煙，火災，感電の原因になります。

本製品の取り扱いに関して：



- 評価ボードは慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。
- 評価ボードのコネクタの端子は、直接手で触らないでください。静電気により内部回路を破壊する恐れがあります。
- ACケーブルを引っ張らないでください。また過度な曲げ方をしないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。

異常動作に関して：



- 外来ノイズなどの妨害が原因で評価ボードの動作が異常になった場合、次の手順で処置してください。
 - (1) 評価ボード本体のリセットスイッチを押してください。
 - (2) 上記(1)の処置を実施しても正常に復帰しない場合は、評価ボードの電源を切り、再度電源を投入してください。

廃棄に関して：



- 廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

European Union regulatory notices



Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE), Directive 2002/96/EC. As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household waste but through your locally recognized recycling or disposal schemes. As part of our commitment to environmental responsibility Renesas also offers to take back the equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. This allows you to return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer Compliance Scheme. To register for the program, click here "<http://www.renesas.com/weee>".

Regulatory Compliance Notices

European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.)

CE Certifications:

Directive 2014/30/EU (EMC) :

EN 55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020

Information for traceability

- Authorized representative
Name: Renesas Electronics Corporation
Address: 5-20-1, Josuihon-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8588, Japan
- Manufacturer
Name: Renesas Electronics Corporation
Address: 5-20-1, Josuihon-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8588, Japan
- Person responsible for placing on the market
Name: Renesas Electronics Europe GmbH
Address: Arcadiastrasse 10, 40472 Dusseldorf, Germany
- Trademark and Type name
Trademark: Renesas
Product name: CPX4 DC-PLC BOARD
Model name: RTK0EE0009D03001BJ **

Environmental Compliance and Certifications:

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

UK Government guidance regulatory notices

This product is in conformity with the following relevant UK Statutory Instrument(s) (and their amendments):

UKCA Certifications:

2016 No. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(EMC)

EN 55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020

Information for traceability

- Authorized representative
Name: Renesas Electronics Corporation
Address: 5-20-1, Josuihon-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8588, Japan
- Manufacturer
Name: Renesas Electronics Corporation
Address: 5-20-1, Josuihon-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8588, Japan
- Person responsible for placing on the market
Name: Renesas Electronics Europe GmbH
Address: Dukes Meadow Millboard Road Bourne End Buckinghamshire , SL8 5FH
- Trademark and Type name
Trademark: Renesas
Product name: CPX4 DC-PLC BOARD
Model name: RTK0EE0009D03001BJ **

United States regulatory notices on electromagnetic compatibility

FCC Certifications (United States Only):

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

** Note)

About representation of the model name

A model name of the kit including accessories is "RTK0EE0009D01001BJ". (It is displayed on a box.)

A model name of the PLC board is "RTK0EE0009D03001BJ". (It is displayed on the board.)

このマニュアルの使い方

1. 目的と対象者

このマニュアルは評価ボード及び搭載したデバイスのハードウェア機能及び電気的特性を理解し、アプリケーションシステムを開発するユーザーのエンジニアを対象としています。するユーザーのエンジニアを対象としています。

本評価ボードは、注意事項を十分に確認の上、使用してください。注意事項は、各ユーザー文中、各章の最後、注意事項の章に記載しています。

改訂記録は旧版の記載内容に対して、訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改定内容すべてを記載したものではありません。詳細はこのマニュアルの本文で確認してください。

2. 略語及び略称の説明

[illegible]

目次

1. 製品概要	15
1.1 ボード構成	15
1.2 回路機能ブロック図	17
1.3 DC-PLC通信評価を始めるために	19
1.3.1 DC-PLC 通信評価に必要なアイテム	19
2. 使用方法	20
2.1 DC-PLCボードへの給電方法	20
2.2 通信ラインの接続	21
2.3 駆動方式の選択	23
2.4 CPX4 SimpleMAC GUIを利用したDC-PLC通信の評価方法	25
3. インターフェース仕様及び SW、JP 切替	26
3.1 DC-PLCボード	26
3.1.1 DC-PLC ボードのコネクタ, SW 及び JP の各部の説明	26
3.1.2 LED (LED1, LED2, LED3, LED4)	27
3.1.3 UART_SROM/SPI 接続切替え JP (JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, JP7)	27
3.1.4 駆動方式の切替え JP, SW (JP9, JP10, JP11, JP12, SW3, SW4, SW5)	27
3.1.5 ライン給電時の電圧生成部接続 JP (JP13, JP15)	28
3.1.6 電源切替え用 JP (JP14)	28
3.1.7 USB 経由外部リセット機能切替え用 JP (JP21)	28
3.1.8 シリアル通信切替え用スイッチ (SW6)	28
3.1.9 MCU(RX651)の 有効／無効の選択用スイッチ (SW7)	28
3.1.10 リセットスイッチ (SW8)	28
3.1.11 BOOT 設定スイッチ (SW9,SW10)	29
3.1.12 PLC コネクタ (CN2, CN3)	29
3.1.13 電源コネクタ (CN4)	29
3.1.14 USB コネクタ (CN5)	29
3.1.15 MCU ボード接続コネクタ(CN6, CN7).....	30
3.2 RX651 MCUボード	31
3.2.1 RX651 MCU ボードのコネクタ, SW 及び JP の各部の説明.....	31
3.2.2 LED (LED301, LED302)	32
3.2.3 MCU(RX651)用 汎用 DIP スイッチ (SW301, SW302)	32
3.2.4 プログラム書き込み設定用 JP (JP301)	32

3.2.5	DC-PLC ボード接続コネクタ (CN303 / CN304)	32
3.2.6	OCD コネクタ (CN305)	33
3.2.7	USB コネクタ (CN302)	34
3.2.8	拡張用端子 (CN300 / CN301)	35
3.2.9	制御用 MCU (RX651)	36
3.3	電源フィルタボード	38
3.3.1	電源フィルタボードのコネクタ, JP の各部の説明	38
3.3.2	電源供給コネクタ (CN202 : シルク表示 PWR_IN)	39
3.3.3	通信ライン接続コネクタ (CN201 : シルク表示 PWR_OUT(PLC))	39
3.3.4	電源モード設定 JP (JP201/JP202)	39
3.3.5	GND ピン TP (TP201)	39
3.4	PMOD変換ボード	39

1. 製品概要

本製品は、ルネサスエレクトロニクス製 PLC モデム LSI R9A06G061 (以下、CPX4) に対応したソフトウェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信 (以下、DC-PLC) 評価キットです。

この章では、本製品の構成及び使用方法について説明します。

1.1 ボード構成

本製品は、DC 電力線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用 MCU を含むトータルなボード構成になっています。本製品を Figure 1-1 に示します。

本製品は、以下の 4 種類のボードで構成されています。ボード本体は、以下 1)、2)、3)、4) で構成します。

- 1) DC-PLC ボード : PLC モデム LSI (CPX4: R9A06G061) 及び AFE デバイス (ISL15102)
- 2) RX651 MCU ボード : 制御用 MCU ボード (RX651: R5F5651EHDFF)
- 3) 電源フィルタボード : インピーダンスアッパ及び DC 電源供給元への PLC 信号除去用フィルタ
- 4) PMOD 変換ボード : Pmod™コネクタの female-male 変換ボード




Figure 1-1 CPX4 DC-PLC評価キットボード構成

尚、付属品を含めたキットの型名が「RTK0EE0009D01001BJ」 (外箱に表示) です。各ボードの個別型名を Table 1-1 に示します。

Table 1-1 評価キット付属ボード型名

DC-PLCボード型名	RTK0EE0009D03001BJ
RX651 MCUボード型名	RTK0EE0011C01001BJ
電源フィルタボード型名	RTK0EE0009Z01001BJ
PMOD変換ボード型名	RTK0EE0009A01001BJ

Table 1-2 製品仕様一覧

製品名		CPX4 DC-PLC評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJ	
製品型番		RTK0EE0009D01001BJ (キット型名)	
PLCモデムデバイス		CPX4 (R9A06G061)	
制御用MCU		RX651 (R5F5651EHDFP)	
AFE デバイス		ISL15102 : Power Amp(以下、PA) + RX Step ATT : discrete	
PLC部仕様		対応周波数	対応1 : 98.4375kHz - 121.875kHz 対応2 : 154.6875kHz - 487.5kHz
		対応電力線電圧	16 - 48VDC
電源供給		ライン給電:	通信ラインからDC電圧を給電 (DC16～48V, 0.5A以上を推奨)
		外部給電:	ACアダプターからDC電圧を給電 (DC16～48V, 1A以上を推奨)
インターフェースコネクタ	DC-PLCボード	電力給電/PLC信号ポート	電力給電/PLCコネクタ(CN3) : プリント基板用端子台
		外部給電ポート	電源コネクタ(CN4) : ACジャック システム電源供給用ACアダプター:DC16～48V, 1A以上を推奨 (注:ACアダプターは付属していません)
		PMOD ポート	Digilent Pmod™interface用のコネクタ(PMOD1) : Type 2A(SPI) / Type 4A(UART)に対応
		USB	USBコネクタ(CN5) : CPX4とのシリアル通信用 PC通信用Mini-B USBケーブル接続
	RX651 MCU ボード	MCU(RX651) オンチップデバッグ	OCDコネクタ(CN305) : MCU(RX651)デバッグ用E1エミュレーター接続
		GPIO(MCU)	GPIO コネクタ(CN301) : MCU信号モニタリング用
		USB	USBコネクタ(CN302) : USBファンクション, USBブートモード用
	電源フィルタ ボード	DC電圧入力	DC電圧給電コネクタ(CN202) : プリント基板用端子台 DC電源供給側
		DC電圧出力	DC電圧給電コネクタ(CN201) : プリント基板用端子台 PLC信号ポート側
製品内容		・ DC-PLC ボード…………… 1 台 ・ RX651 MCU ボード…………… 1 台 ・ 電源フィルタボード…………… 1 台 ・ PMOD 変換ボード…………… 1 台 ・ USB ケーブル…………… 1 本 ・ Precautions for Use (英語)…………… 1 部 ・ ご使用上の注意 (日本語)…………… 1 部 ・ SJ/T 11364 有害物質含有表(中国 RoHS) …… 1 部	
本体外形寸法		120×80×27 mm	

1.2 回路機能ブロック図

本製品の回路機能ブロック図を Figure 1-2, Figure 1-3, Figure 1-4, Figure 1-5 に示します。




Figure 1-2 DC-PLC回路機能ブロック図




Figure 1-3 MCU回路機能ブロック図




Figure 1-4 電源フィルタボード回路機能ブロック図




Figure 1-5 PMOD変換ボード回路機能ブロック図

1.3 DC-PLC 通信評価を始めるために

本評価キットを使用して DC-PLC 通信評価を始めるために、必要なハードウェア、ソフトウェアに関して説明します。PLC ユーザー登録時にご連絡したダウンロードサイトより、PHY 評価用ツール（以下、CPX4 SimpleMAC GUI）と各種マニュアルの最新版を入手してください。必要に応じて、回路図、部品表の最新版などの情報も入手できます。ダウンロードサイトについては、本評価キット付属の「ご使用上の注意」をご参照ください。

1.3.1 DC-PLC 通信評価に必要なアイテム

本評価キット 2 台による基本的な構成で DC-PLC 通信評価を行う場合に必要なアイテムを以下に示します。評価キットを追加する場合には、合わせて追加アイテムをご用意ください。接続方法については、2 章を参照して下さい。

Table 1-3 準備が必要なハードウェア

品名	必要台数	備考
DC-PLC ボード（本キット付属）	2 台	
電源フィルタボード（本キット付属）	1 台	通信ラインに DC 電圧を印加する場合には必要になります
PC（USB ポートがある PC）	2 台	通信性能を評価する場合、各 DC-PLC ボードは別々の PC に接続することを推奨します
USB ケーブル（本キット付属）	2 本	
AC アダプター （16-48V/1A 以上推奨）	2 台	通信ラインから DC-PLC ボードに給電する場合は不要です
通信ライン供給用電源 （16-48V/0.5A 以上推奨）	1 台	通信ラインに DC 電圧を印加する場合には必要になります
RX651 MCU ボード（本キット付属）	2 台	RX651 を使用したアプリケーションを使う場合には必要になります。
オンチップデバッガ （デバッガ接続用ケーブル含む）	1 台	RX651 を使用したアプリケーションを使う場合には必要になります。

Table 1-4 準備が必要なソフトウェア

品名	備考
CPX4 SimpleMAC GUI （PHY 評価用ツール）	DC-PLC ボードと接続した PC から、CPX4 SimpleMAC GUI を使って DC-PLC 通信評価を行います。CPX4 SimpleMAC GUI は、弊社ダウンロードサイトよりダウンロードしてください。CPX4 SimpleMAC GUI の起動方法および操作方法はダウンロードサイトにある本ツールのマニュアルをご参照ください。
仮想シリアルポート用ドライバ	DC-PLC ボードと接続する PC には仮想シリアルポート用ドライバのインストールが必要になります。 詳細は 3.1.14 章を参照してください。
ルネサスフラッシュプログラマ	RX651 を使用したアプリケーションを使う場合には必要になります。下記 URL よりダウンロードしてください。 https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/programmer/renesas-flash-programmer-programming-gui.html

2. 使用方法

本章では DC-PLC ボードの使用方法について説明します。各ボードのコネクタ、SW 及び JP の各部の説明は、3 章 インターフェース仕様及び SW、JP 切替を参照してください。

2.1 DC-PLC ボードへの DC 電圧の給電方法

DC-PLC ボードへの DC 電圧の給電方法は、通信ラインから給電する方法と AC アダプターから給電する方法の 2 通りがあります。各給電方法の設定を Table 2-1 に示します。

Table 2-1 給電方式の設定

DC-PLC ボード DC 電圧給電方法		ボード設定
1	通信ラインから DC 電圧を給電： CN2 or CN3 に接続された通信ラインからボードに DC 電圧が給電されます	JP14：LINE 側(ショート：1 - 2) JP13：ショート JP15：ショート
2	AC アダプターから DC 電圧を給電： CN4 に接続された AC アダプターからボードに DC 電圧が給電されます	JP14：EXT 側 (ショート：2 - 3) JP13：ショート JP15：ショート




Figure 2-1 給電方式設定箇所

2.2 通信ラインの接続

CN2、CN3 を通じて各 DC-PLC ボードを接続してください。通信ラインに DC 電圧をかける場合は、供給用電源と通信ラインの間に電源フィルタボードを接続してください。電源フィルタボードはインピーダンスアッパ機能と DC 電源供給元に対する PLC 信号除去用フィルタ機能として働きます。

通信ラインから DC 電圧の給電する構成を Figure 2-2 に、AC アダプターから DC 電圧を給電する構成を Figure 2-3, Figure 2-4 に示します。




Figure 2-2 通信ラインに電圧をかけた場合の接続例（通信ラインよりボード給電）




Figure 2-3 通信ラインに電圧をかけた場合の接続例（ACアダプターよりボード給電）




Figure 2-4 通信ラインに電圧をかけない場合の接続例（ACアダプターよりボード給電）

2.3 駆動方式の選択

DC-PLC ボードは PLC 信号の駆動方式として、CPX4 直接駆動(以降、CPX 駆動)と CPX4+PA 駆動(以降、PA 駆動)の 2 通りを選択できます。各駆動方式の違いを Figure 2-5 に示します。

CPX 駆動は CPX4 からの PLC 信号がそのまま出力されます。PA 駆動では、CPX4 からの PLC 信号をパワーアンプで増幅して出力します。また、CPX 駆動は受信信号が CPX4 に直接入力されます。PA 駆動では受信信号はステップアッテネータを介して CPX4 に入力されます。PA 駆動は CPX 駆動より出力レベルが 10dB 大きく、接続台数が多い場合や通信距離が長い場合に使用します。

駆動方式の設定箇所を Figure 2-6 に示します。また、設定条件を Table 2-2 に示します。




Figure 2-5 CPX駆動とPA駆動




Figure 2-6 駆動方式の設定箇所

Table 2-2 駆動方式設定条件

対象コネクタ、JP、SW	CPX 駆動時設定	PA 駆動時設定
SW3	CPX 側	PA 側
SW4	CPX 側	PA 側
SW5	CPX 側	PA 側
JP9, JP10	CPX 側	PA 側
JP11, JP12	CPX 側	PA 側

2.4 CPX4 SimpleMAC GUI を利用した DC-PLC 通信の評価方法

CPX4 SimpleMAC GUIを利用したDC-PLC通信の評価環境をFigure 2-7に示します。ボード設定の詳細およびCPX4 SimpleMAC GUIの起動方法については、CPX4 SimpleMAC GUIのマニュアルおよびクイックスタートガイドを参照してください。




Figure 2-7 CPX4 SimpleMAC GUIを利用したDC-PLC通信評価環境

評価環境の設定手順は以下の順序で行ってください。

- 1) USB ケーブルを PC の USB ポートと DC-PLC ボードの USB ポート(CN5)に接続してください。
- 2) DC-PLC ボードに 2.1 章を参照して DC 給電を行ってください。このとき DC 電源と DC-PLC ボードの接続に間違いがないか確認をしてください。
- 3) DC 電源に電圧を印加してください。
- 4) PC 上で CPX4 SimpleMAC GUI を起動してください。以降の設定は CPX4 SimpleMAC GUI ユーザーズマニュアルを参照してください。

3. インターフェース仕様及び SW、JP 切替

この章では、本製品のインターフェース仕様及び SW、JP 切替について説明します。

3.1 DC-PLC ボード

DC-PLC ボードのインターフェース仕様及び SW、JP 切替について説明します。

3.1.1 DC-PLC ボードのコネクタ、SW 及び JP の各部の説明

コネクタ、SW 及び JP の配置を Figure 3-1 に、用途を Table 3-1 に示します。




Figure 3-1 DC-PLCボードの各コネクタ、JP、SWについて

Table 3-1 DC-PLC ボード各コネクタ、JP、SW の用途

コネクタ、JP、SW 名	用途
SW3, SW4, SW5, JP9, JP10, JP11, JP12	駆動方式切替え用 JP および SW
SW9, SW10	Boot 設定用 SW
SW6	UART-USB 切替え用 SW
SW7	MCU Enable/Disable 切替え SW
SW8	リセット SW
JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, JP7	UART-SROM / SPI 切換え用 JP
JP13, JP15	ライン給電 - 電圧生成部 接続 JP
JP14	ライン給電(CN2,3) or 外部給電(CN4)の切替え用 JP
JP21	USB 経由外部リセット機能切替え用 JP
CN1	CPX4 用 JTAG コネクタ
CN2, CN3	DC-PLC 通信及びライン給電用コネクタ
CN4	外部電源供給コネクタ
CN5	USB コネクタ
CN6, CN7	MCU ボード接続コネクタ

3.1.2 LED (LED1, LED2, LED3, LED4)

DC-PLC ボードは状態を示す複数の LED を搭載しています。

- PLC モデム LSI 信号用 LED : PLC モデム LSI の状態を示す LED (2 か所)
 - LED1 : パケット送信時 *1
 - LED2 : パケット受信時 *1
- 電源側 LED : 電源供給の状態を示す LED (2 か所)
 - LED3 : 12V 電源に電源供給時に点灯
 - LED4 : 3.3V 電源に電源供給時に点灯

注*1 : Boot 用 FW のポート設定に依存します

3.1.3 UART_SROM/SPI interface 接続切替え JP (JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, JP7)

JP1～P7 は、UART_SROM interface と SPI interface の接続切替え JP になっています。出荷時には UART_SROM interface の設定になっています。JP の切替えパターンを Table 3-2 に示します。

Table 3-2 UART_SROM/SPI interface 切替え設定

mode	ジャンパ設定
UART_SROM (出荷時設定)	JP1～JP7全て1-2ショート
SPI	JP1～JP7全て2-3ショート

3.1.4 駆動方式の切替え JP, SW (JP9, JP10, JP11, JP12, SW3, SW4, SW5)

DC-PLC ボードには、CPX 駆動と PA 駆動の 2 種類があります。駆動方式の切替えについては、2.3 章 駆動方式の選択を参照してください。

3.1.5 ライン給電時の電圧生成部接続 JP (JP13, JP15)

JP13 と JP15 は、通信ラインから DC 給電を行う場合の給電ラインと電圧生成部の接続用 JP になっています。通信ラインから DC 給電を行う場合は、JP13 と JP15 をショートしてください。

3.1.6 電源切替え用 JP (JP14)

電源切替え用 JP(JP14)は電源の給電方法の切替えに使用します。

PLC コネクタ (CN2, CN3) か電源コネクタ (CN4) から給電を選択します。設定は Table 3-3 を参照してください。

Table 3-3 電源切替え用JP設定

給電方法	ジャンパ設定	内容
PLCコネクタ (CN2, CN3)	1-2ショート	PLCコネクタ (通信ライン) から給電
電源コネクタ (CN4)	2-3 ショート	電源コネクタ (外部給電) から給電

3.1.7 USB 経由外部リセット機能切替え用 JP (JP21)

JP21 は、USB 経由外部リセット機能切替え用 JP になっています。USB 経由の RTS 信号を外部リセットとして使用する場合は、JP21 をショートに設定してください。

3.1.8 シリアル通信切替え用スイッチ (SW6)

SW6は、USBコネクタ(CN5)に接続するシリアルポートの接続先を、MCU(RX651)またはCPX4の選択を行う切替え用スイッチです。詳細は、3.1.14 USBコネクタ (CN5) を参照してください。

3.1.9 MCU(RX651)の 有効／無効の選択用スイッチ (SW7)

SW7 は、MCU(RX651)からの CPX4 への制御の有効／無効を切替えます。SW7 の設定を Table 3-4 に示します。CPX4 SimpleMAC GUI 使用時は MCU 無効 (出荷時設定) を使用してください。

Table 3-4 MCU(RX651)の 有効／無効の設定 (SW7)

MCUの状態	SW7 設定	機能
MCU無効 (出荷時設定)	KILL MCU	MCU(RX651)は無効状態 CPX4はCN5のUSBを使ってPCから制御 CPX4のリセットは SW8で制御
MCU有効	USE MCU	MCU(RX651)は有効状態 CPX4はMCU (RX651) から制御 CPX4のリセットはMCU(RX651)側で制御

3.1.10 リセットスイッチ (SW8)

リセットスイッチ(SW8)は、システムリセットするための押下スイッチです。

CPX4 及び MCU(RX651)を初期化する場合、このスイッチ(SW8)を押してください。

3.1.11 BOOT 設定スイッチ (SW9,SW10)

SW9 及び SW10 は、BOOT 方式の選択切替え SW になっています (UART/SROM/SPI)。UART は UART 通信を使った BOOT 方式、SPI は SPI 通信を使った BOOT 方式、SROM は評価キットに搭載の SROM からの BOOT 方式になります。出荷時設定は UART Boot の設定になっています。SW の切替えパターンを Table 3-5 に示します。

Table 3-5 CPX4 Boot 設定

Boot mode	設定
UART (出荷時設定)	SW9 (BOOT0)をH側, SW10 (BOOT1)をH側
SROM	SW9 (BOOT0)をL側, SW10 (BOOT1)をH側
SPI	SW9 (BOOT0)をH側, SW10 (BOOT1)をL側

3.1.12 PLC コネクタ (CN2, CN3)

PLC コネクタ(CN2/CN3)は通信用電力線への接続と、ボードへの電源供給を行います。

3.1.13 電源コネクタ (CN4)

電源コネクタ(CN4)は、外部から電源供給する際に使用し、AC アダプターが接続されます。適合 AC アダプターは 外径 φ5.5mm, 内径 φ2.1mm, センタープラスで、出力電圧 16V - 48V で 1A 以上のものを推奨します。

尚、本製品には AC アダプターは付属しておりません。お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプターの準備をお願い致します。

3.1.14 USB コネクタ (CN5)

USBコネクタ(CN5)は、FTDI仮想シリアルポートを介してMCU(RX651)またはCPX4のシリアルポートとのシリアル通信に使用します。CN5は、本製品をUSBケーブルを介してPCに接続します。接続先はSW6で切り替えます。切り替え設定は、Table 3-6を参照してください。

CPX4 SimpleMAC GUI使用時は、CPX4のシリアルポートを選択してご使用ください。

USB-to-Serialの適正なデバイスドライバは以下のFTDI社HPよりダウンロードしてください。

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

Table 3-6 シリアル通信切替え用SW (SW6)設定

USB シリアル設定	設定	機能先
CPX4のシリアルポートと通信(出荷時設定)	CPX	CPX4
MCU(RX651)のシリアルポートと通信	MCU	MCU(RX651)

3.1.15 MCU ボード接続コネクタ(CN6, CN7)

RX651 MCU ボードとの接続を Table 3-7, Table 3-8 に示します。

Table 3-7 CN6 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	CPX_RESB	CPX4のP0端子に接続
2	GND	GNDに接続
3	RXD_MCU	MCUのUART-RX端子に接続
4	GND	GNDに接続
5	TXD_MCU	MCUのUART-TX端子に接続
6	GND	GNDに接続
7	RESOUT	MCUへのリセット信号
8	GND	GNDに接続
9	3.3V	MCUボードへ供給する3.3V電源
10	3.3V	MCUボードへ供給する3.3V電源

Table 3-8 CN7 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	UART_RXD	CPX4のUART-RX / SPI SI端子に接続
2	UART_TXD	CPX4のUART-TX / SPI SO端子に接続
3	S_SPI_SC	CPX4のSPI CLK端子に接続
4	SPI_SS	CPX4のSPI SS端子に接続
5	SPI_REQ	CPX4のSPI REQ端子に接続
6	S_CKOUT	CPX4クロック出力端子に接続
7	GND	GNDに接続
8	BOOT0	CPX4のBOOT0端子に接続
9	BOOT1	CPX4のBOOT1端子に接続
10	3.3V	MCUボードへ供給する3.3V電源

3.2 RX651 MCU ボード

RX651 MCU ボードのインターフェース仕様及び SW、JP 切替について説明します。

3.2.1 RX651 MCU ボードのコネクタ、SW 及び JP の各部の説明

コネクタ、SW 及び JP の配置を Figure 3-2 に、用途を Table 3-9 に示します。




Figure 3-2 RX651 MCUボード各コネクタ、SWについて

Table 3-9 RX651 MCUボード各コネクタ、SWの用途

コネクタ、SW 名	用途
SW301, SW302	MCU 用汎用 DIP SW
CN300, CN301	外部拡張用コネクタ
CN302	USB コネクタ
CN303, CN304	DC-PLC ボード接続コネクタ
CN305	オンチップデバッガ用コネクタ
JP301	オンチップデバッガ有効設定用 JP

3.2.2 LED (LED301, LED302)

LED301, LED302 は、MCU(RX651)用のアプリケーションを開発する際に使用可能な LED になります。

3.2.3 MCU(RX651)用 汎用 DIP スイッチ (SW301, SW302)

MCU(RX651)の Table 3-19 に示す端子接続がされている DIP スイッチ(SW301, SW302)です。 SW301, SW302 は、MCU(RX651)用のアプリケーションを開発する際に使用可能な SW になります。スイッチがオンの時、MCU(RX651)の信号レベルは LOW、スイッチがオフの時、MCU(RX651)の信号レベルは HIGH です。

(MCU ボード上にプルアップ抵抗はありませんので、MCU(RX651)のオンチッププルアップ機能を有効にしてください)

3.2.4 プログラム書き込み設定用 JP (JP301)

JP301 は、プログラム書き込み方法により、設定が異なります。詳細は、3.2.6 章、3.2.7 章をご参照ください。

3.2.5 DC-PLC ボード接続コネクタ (CN303 / CN304)

RX651 MCU ボードと DC-PLC ボードの接続を Table 3-10, Table 3-11 に示します。

Table 3-10 CN303 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	CPX_RESB	RX651 – P54に接続
2	GND	GNDに接続
3	RXD_MCU	RX651 – P21/RXD0に接続
4	GND	GNDに接続
5	TXD_MCU	RX651 – P20/TXD0に接続
6	GND	GNDに接続
7	RESOUT	RX651 – RES#に接続
8	GND	GNDに接続
9	3.3V	MCUボードへ供給する3.3V電源
10	3.3V	MCUボードへ供給する3.3V電源

Table 3-11 CN304 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	UART_RXD	RX651 – UB/PC7/TXD10に接続
2	UART_TXD	RX651 – PC6/RXD10に接続
3	S_SPI_SC	RX651 – PC5/SCK10に接続
4	SPI_SS_C	RX651 – PC4/SS10に接続
5	SPI_REQ	RX651 – PC1/IRQ12に接続
6	S_CKOUT	RX651 – EXTAL/P36に接続
7	GND	GNDに接続
8	BOOT0	RX651 – PC2/RXD5に接続
9	BOOT1	RX651 – PC3/TXD5に接続
10	3.3V	MCUボードへ供給する3.3V電源

3.2.6 OCD コネクタ (CN305)

OCDコネクタ(CN305)は、エミュレータを接続するためのコネクタです。エミュレータを介して開発ツールと接続する場合、ターゲット電源は「ユーザー電源供給」で動作する設定にし、DC-PLCボードにライン給電もしくは外部電源供給を行ってください。

エミュレータとの接続構成をFigure 3-3に示します。また、OCDコネクタ(CN305)の端子情報をTable 3-12に示します。




Figure 3-3 エミュレータ - RX651 MCUボード接続構成

Table 3-12 OCDコネクタ (CN305)

端子番号	端子名	機能
1	TCK	RX651-TCK
2	GND	GND
3	TRST#	RX651-TRST#
4	EMLE	RX651-EMLE
5	TDO	RX651-TDO
6	NC	オープン (未接続)
7	MD	RX651-MD
8	VDD	3.3V
9	TMS	RX651-TMS
10	UB	RX651-PC7
11	TDI	RX651-TDI
12	GND	GND
13	RES#	RX651-RES#
14	GND	GND

開発ツールを使ってエミュレーターを介し MCU へプログラムを書き込み/消去する場合、Table 3-13 に示す設定を行ってください。（詳細は使用するエミュレーターのマニュアルを参照してください）

Table 3-13 ファームウェアアップデートモードの設定

スイッチ/JP	設定	機能
JP301	オープン	オンチップエミュレータイネーブル設定
SW7	USE MCU	MCU (RX651) 動作モード

3.2.7 USB コネクタ (CN302)

USBコネクタ(CN302)は、USBファンクションとして使用できます。（詳細はRX651のマニュアルを参照してください） USBコネクタの接続をTable 3-14に示します。

Table 3-14 CN302 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	VBUS	RX651-P16/USB0_BUSに接続
2	D-	RX651-USB0_DMに接続
3	D+	RX651-USB0_DPに接続
4	ID	NC
5	GND	GNDに接続

フラッシュプログラミングツールを使って、CN302 から USB ブートモードで MCU へプログラムを書き込み/消去する場合、Table 3-15 に示す設定を行ってください。（詳細は使用するエミュレーターのマニュアルを参照してください）

Table 3-15 USBブートモードの設定

スイッチ/JP	設定	機能
JP301	ショート	MD端子をLowに設定
SW7	USE MCU	MCU (RX651) 動作モード

3.2.8 拡張用端子用コネクタ (CN300 / CN301)

CN300/CN301 に接続された拡張用端子を Table 3-16, Table 3-17 に示します。

Table 3-16 CN300 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	PC0_MCU	RX651-PC0に接続
2	PB4_MCU	RX651-PB4に接続
3	PB3_MCU	RX651-PB3に接続
4	SPI_SMOSI_MCU	RX651-PB7に接続
5	PB2_MCU	RX651-PB2に接続
6	SPI_SMISO_MCU	RX651-PB6に接続
7	PB1_MCU	RX651-PB1に接続
8	SPI_SCK_MCU	RX651-PB5に接続
9	GND_RX	GNDに接続
10	GND_RX	GNDに接続
11	3.3VX	外部へ給電する3.3V電源
12	3.3VX	外部へ給電する3.3V電源

Table 3-17 CN301 コネクタ

端子番号	端子名	機能
1	GND_RX	GNDに接続
2	PD7_MCU	RX651-PD7に接続
3	PD6_MCU	RX651-PD6に接続
4	PD5_MCU	RX651-PD5に接続
5	PD4_MCU	RX651-PD4に接続
6	PD3_MCU	RX651-PD3に接続
7	GND_RX	GNDに接続
8	PD2_MCU	RX651-PD2に接続
9	PE7_MCU	RX651-PE7に接続
10	PE6_MCU	RX651-PE6に接続
11	PD0_MCU	RX651-PD0に接続
12	3.3VX	外部へ給電する3.3V電源

3.2.9 制御用 MCU (RX651)

RX651 MCU ボードには制御用 MCU として RX651 が搭載されています。制御用 MCU 端子の接続情報を Table 3-18, Table 3-19 に示します。

CPX4 に接続されている MCU の未使用端子は入力ポートに設定してください。また、ほかの未使用端子は入力ポートに設定し、内蔵のプルアップ機能を有効に設定してください。

Table 3-18 RX651MCU 端子接続 1/2

端子番号	端子名 MCU(RX651) 側		接続先	備考 (未使用時の推奨設定)
1	AVCC1	-	3.3V	-
2	EMLE	-	CN305-4	-
3	AVSS1	-	GND	-
4	PJ3	I	-	未使用時は入力ポートにし、内蔵プルアップを有効にする
5	VCL	-	安定化容量 (0.22uF)	-
6	VBATT	-	3.3V	-
7	MD/FINED		C305-7 / JP301-1	-
8	XCIN		プルダウン抵抗	-
9	XCOUT		-	-
10	RES#		CN305-13及びCN303-7	-
11	XTAL/P37		24MHz 水晶振動子	-
12	VSS	-	GND	-
13	EXTAL/P36	-	24MHz 水晶振動子	-
14	VCC	-	3.3V	-
15	P35/NMI	I	プルダウン抵抗	未使用時は入力ポート
16	TRST#/P34	I	CN305-3	未使用時は入力ポート
17	P33	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
18	P32	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
19	TMS/P31	I	CN305-9	未使用時は入力ポート
20	TDI/P30	I	CN305-11	未使用時は入力ポート
21	TCK/P27	I	CN305-1	未使用時は入力ポート
22	TDO/P26	I	CN305-5	未使用時は入力ポート
23	P25	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
24	P24	O	LED302	未使用時は内蔵プルアップ
25	P23	O	LED301	未使用時は内蔵プルアップ
26	P22	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
27	P21/RXD0	I	CN303-3	未使用時は内蔵プルアップ
28	P20/TXD0	O	CN303-5	未使用時は内蔵プルアップ
29	P17/SDA2	I/O	-	未使用時は入力ポート
30	P16/SCL2	O	CN302-1	未使用時は内蔵プルアップ
31	P15	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
32	P14	O	-	未使用時は内蔵プルアップ
33	P13/SDA0	I/O	-	未使用時は入力ポート
34	P12/SCL0	O	-	未使用時は入力ポート
35	VCC USB	-	3.3V	-
36	USB0_DM	I/O	CN302-2	-
37	USB0_DP	I/O	CN302-3	-
38	VSS USB	-	GND	-
39	P55	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
40	P54	I	CN6-1 / CN303-1 / SW7-1	未使用時は内蔵プルアップ
41	P53	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
42	P52	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
43	P51	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
44	P50	I/O	-	未使用時は入力ポート
45	PC7/UB	I	CN304-1 / CN305-10	未使用時は入力ポート
46	PC6	I/O	CN304-2	未使用時は入力ポート
47	PC5	I/O	CN304-3	未使用時は入力ポート
48	PC4	I/O	CN304-4	未使用時は内蔵プルアップ
49	PC3	I/O	CN304-9	未使用時は内蔵プルアップ
50	PC2	I/O	CN304-8	未使用時は内蔵プルアップ

Table 3-19 RX651MCU 端子接続 2/2

端子番号	端子名 MCU(RX651) 側		接続先	備考 (未使用時の推奨設定)
51	PC1	I/O	CN304-5	未使用時は内蔵プルアップ
52	PC0	O	CN300-1	未使用時は出力HIGH
53	PB7	O	CN300-4	未使用時は入力ポート
54	PB6/	I/O	CN300-6	未使用時は入力ポート
55	PB5	I	CN300-8	未使用時は内蔵プルアップ
56	PB4	I	CN300-2	未使用時は内蔵プルアップ
57	PB3	I	CN300-3	未使用時は内蔵プルアップ
58	PB2	I/O	CN300-5	未使用時は内蔵プルアップ
59	PB1	I/O	CN300-7	未使用時は内蔵プルアップ
60	VCC	-	3.3V	-
61	PB0	I/O	-	未使用時は内蔵プルアップ
62	VSS	-	GND	-
63	PA7	I/O	-	未使用時は入力ポート
64	PA6	I/O	-	未使用時は入力ポート
65	PA5	O	-	未使用時は入力ポート
66	PA4	I/O	RX651-70	未使用時は入力ポート
67	PA3	I/O	-	未使用時は内蔵プルアップ
68	PA2	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
69	PA1	O	-	未使用時は内蔵プルアップ
70	PA0	I	RX651-66	未使用時は内蔵プルアップ
71	PE7	I	CN301-9	未使用時は内蔵プルアップ
72	PE6	I	CN301-10	未使用時は内蔵プルアップ
73	PE5	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
74	PE4	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
75	PE3	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
76	PE2	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
77	PE1	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
78	PE0	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
79	PD7	I	CN301-2	未使用時は内蔵プルアップ
80	PD6	I	CN301-3	未使用時は内蔵プルアップ
81	PD5	I/O	CN301-4	未使用時は内蔵プルアップ
82	PD4	I	CN301-5	未使用時は内蔵プルアップ
83	PD3/IRQ3	I/O	CN301-6	未使用時は内蔵プルアップ
84	PD2	I/O	CN301-8	未使用時は内蔵プルアップ
85	PD1	I/O	-	未使用時は内蔵プルアップ
86	PD0	I/O	CN301-11	未使用時は内蔵プルアップ
87	P47	I	SW301-4	未使用時は内蔵プルアップ
88	P46	I	SW301-3	未使用時は内蔵プルアップ
89	P45	I	SW301-2	未使用時は内蔵プルアップ
90	P44	I	SW301-1	未使用時は内蔵プルアップ
91	P43	I	SW302-4	未使用時は内蔵プルアップ
92	P42	I	SW302-3	未使用時は内蔵プルアップ
93	P41	I	SW302-2	未使用時は内蔵プルアップ
94	VREFL0	-	GND	-
95	P40	I	SW302-1	未使用時は内蔵プルアップ
96	VREFH0	-	3.3V	-
97	AVCC0	-	3.3V	-
98	P07	I	-	未使用時は内蔵プルアップ
99	AVSS0	-	GND	-
100	P05	I	-	未使用時は内蔵プルアップ

3.3 電源フィルタボード

電源フィルタボードのインターフェースの仕様、JP 切替について説明します。

3.3.1 電源フィルタボードのコネクタ, JP の各部の説明

コネクタ, SW 及び JP の配置を Figure 3-4 に、用途を Table 3-20 に示します。




Figure 3-4 電源フィルタボード各コネクタ、JP、TPについて

Table 3-20 電源フィルタボード各コネクタ、JP、TPの用途

コネクタ、JP 名	用途
JP201	電源供給ライン(-)側に、電源フィルタ用コンデンサ挿入の有無を選択
JP202	電源供給ライン(-)側に、電源フィルタ用インダクタ挿入の有無を選択
CN201	通信ライン接続コネクタ
CN202	電源供給接続コネクタ
TP201 : GND ピン	GND ピン 電源供給ライン(+)側及び(-)側の両方に DC 電圧を供給する場合、GND ピン TP201 を必ず供給電源の GND に接続してください。

3.3.2 電源供給コネクタ（CN202：シルク表示 PWR_IN）

電源供給コネクタ（CN202）は、電源供給側に接続します。

3.3.3 通信ライン接続コネクタ（CN201：シルク表示 PWR_OUT(PLC)）

通信ライン接続コネクタ（CN201）は、通信ライン(DC-PLC 評価キット接続)側に接続します。

3.3.4 電源モード設定 JP（JP201/JP202）

電源モード設定 JP（JP201/JP202）は、電源フィルタのモードを切替える際に使用します。

JP201 は電源供給ライン(-)側に電源フィルタ用コンデンサ挿入の有無を選択します。

JP202 は電源供給ライン(-)側に電源フィルタ用インダクタ挿入の有無を選択します。設定方法を Table 3-21 に示します。

3.3.5 GND ピン TP（TP201）

電源供給ライン(+)側及び(-)側の両方に DC 電圧を供給する場合、GND ピン TP201 を必ず供給電源の GND に接続してください。

Table 3-21 電源モードJP設定

出力元	設定	機能
電源供給ライン(+)側にDC電圧、電源供給ライン(-)側にGNDが接続されている場合	JP201：ショート JP202：ショート TP201：オープン	電源供給ライン(+)側にのみ電源フィルタを挿入
電源供給ライン(+)側にDC電圧1、電源供給ライン(-)側にDC電圧2が接続されている場合	JP201：オープン JP202：オープン TP201：GNDに接続	電源供給ライン(+)側 / 電源供給ライン(-)側に電源フィルタを挿入

3.4 PMOD 変換ボード

PMOD 変換ボードについて説明します。DC-PLC ボードにある PMOD1 コネクタ (Digilent Pmod™interface 用のコネクタ)は、ペリフェラルモジュールボードの為、本来オスコネクタである必要があります。しかし、突起部分によるケガや静電気破壊などのリスクを避けるために PMOD1 コネクタはメスコネクタとしています。よって、DC-PLC ボードを Pmod™のペリフェラルモジュールボードとして使用するために、PMOD 変換ボードによりメスからオスへ変換します。

PMOD 変換ボードを PMOD1 コネクタに接続する際は、PMOD 変換ボードの向きは PMOD2 側でも PMOD3 側でもどちらでも OK です。●マーク(1 ピンマーク)が左上に来るように接続してください。

Figure 3-5 に PMOD 変換ボードを示します。




Figure 3-5 PMOD変換ボード

4. 付録

4.1 DC-PLC ボード通信性能の目安 (参考)

以下に、本 DC-PLC ボードの通信性能の目安を記載します。社内評価結果をもとに記載しています。通信ラインの種類、環境、接続台数などにより結果は異なりますのでご了承ください。

Table 4-1 通信性能の目安

駆動方式	CPX駆動	PA駆動
最大接続台数*2	200台	210台
通信距離*2	800m	1.6km
電力線給電電圧 (入力電圧)	DC16~48V	
伝送路極性 (2芯を前提)	無極性/有極性	
伝送路仕様	AWG12~AWG18相当品を想定 伝送路の仕様により通信距離、接続台数は変わりますのでご注意ください*3	
伝送路トポロジー	Line, Star	
周波数	Table 1-2の対応周波数を参照	
送信出力レベル (帯域内トータルパワー)	$\geq 109\text{dBuVrms}$	$\geq 119\text{dBuVrms}$
入力インピーダンス	$\geq 1.5\text{k}\Omega$	$\geq 1\text{k}\Omega$
ボード電源電圧 1	12V	12V
ボード電源電圧 2	3.3V	3.3V
消費電流(受信/待受時)	$\leq 16\text{mA}$ (DC24Vの換算値)	$\leq 17\text{mA}$ (DC24Vの換算値)

注*2) AWG12相当品ケーブル (シールド無し、2芯/2.0mm径/インピーダンス:5Ω/km) 使用時

注*3) 伝送路の種類や通信距離によっては、ライン間に終端抵抗を挿入することにより、通信状態が改善する場合があります。(例：注*2で使用したケーブルの場合、200Ω+1μF (DCカット用) を送信端と受信端に挿入)

改訂記録	CPX4 DC-PLC 評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJ ユーザーズマニュアル
------	--

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2021.07.01	—	初版発行
1.10	2026.10.01	18,38 20 21,22 38	Figure 1-4, Figure 3-4 Power Filter Board 回路図の JP201 の接続位置の誤記訂正 Figure2-1 CN2 と CN3 の位置が逆になっている誤記訂正 Figure 2-2, Figure 2-3, Figure 2-4 DC-PLC ボード接続部の極性の誤記訂正 Table 3-20 TP201 の用途欄の TP8→TP201 の誤記訂正

CPX4 DC-PLC評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJ
ユーザーズマニュアル

発行年月日 2026.10.01 Rev.1.10

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

CPX4 DC-PLC 評価キット M01D1 RTK0EE0009D01001BJ



ルネサス エレクトロニクス株式会社

R30UZ0166JJ0110