

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

---

## 資料中の「日立製作所」、「日立XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

---

2003年4月1日を以って三菱電機株式会社及び株式会社日立製作所のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。従いまして、本資料中には「日立製作所」、「株式会社日立製作所」、「日立半導体」、「日立XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

ルネサステクノロジ ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2003年4月1日  
株式会社ルネサス テクノロジ  
カスタマサポート部

## SH7050 シリーズ E6000 エミュレータ ご使用上の注意事項

弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。SH7050 シリーズ E6000 エミュレータを使用するにあたり注意事項がございます。ご留意いただけますようお願い申し上げます。

### 1 エミュレータ使用上の注意事項

#### 1.1 電源フォロウ回路

Configuration ダイアログボックスを使用して、[User VCC Threshold]を設定する場合、2.5V ~ 4.8V の間で設定してください。

#### 1.2 ステップ機能

Step In / Step Over / Step Out 実行中に PC Break の存在、またはアクセスエラーの発生があっても、ブレークしないことがあります。Go を使用してください。

#### 1.3 Type 3 イベント機能

##### ・ Go To Cursor

Go To Cursor を PC Break が設定できないエリア(User Read-only)で行わないでください。行った場合は Type 3 イベントが残りますので、Breakpoint ウィンドウを開いて削除してください。

##### ・ シーケンシャル

Type 3 イベントでシーケンシャルの設定を行った後に、Breakpoint ウィンドウから Type 3 イベントを Disable に変更すると、シーケンシャルの設定が解除されます。その時はシーケンシャルを再設定してください。

##### ・ ブレーク要因表示

Type 3 イベントで C を独立イベント、B、A を B->A のシーケンシャル設定とし回数指定を行ったとき、回数指定イベントでのブレーク条件が成立する前にイベント C が成立した場合、ブレーク要因として Type 3 Event B と表示されます。

#### 1.4 トレース機能

・ 内蔵 ROM : 64kB または 128kB を選択した場合でも、本エミュレータでは 256kB のエリアが有効になっており、トレース表示におけるステータスも"ROM"と表示します。

・ 内蔵 RAM : 4kB を選択した場合でも、本エミュレータでは 6kB のエリアが有効になっており、トレース表示におけるステータスも"RAM"と表示します。

#### 1.5 モニタ機能

##### ・ ステータスバーに表示する実行状態

メモリアクセスのウェイト時、アクセスがウェイトしているアドレスではなく次のフェッチアドレスを表示します。

## 1.6 セッションファイルのロード/セーブ

前回のセッションファイルをロードする場合は、H/W 環境が前回と同じになっていることを確認してから行ってください。

特に、セッションファイルセーブ時に Target Clock が選択されていて、セッションファイルロード時に Target が未接続になっている場合、HDI の動作が不正になることがあります。

## 1.7 Load Memory 機能

Load Memory 中に [ Run ] メニューの [ Halt ] によりロードを中止した場合、数秒間 HDI からの応答がなくなる場合があります。ファイルのロードは [ File ] メニューの [ Load Program ] を使用してください。

## 1.8 [ Trace ] ウィンドウ

・取得レコード数が 1 の場合における注意事項

取得したトレースレコード数が 1 の場合 [ Trace ] ウィンドウにトレース結果が表示されない場合があります。

[ Trace ] ウィンドウのタイトルバーに "Trace - 1 record (no filter)" と表示されているが [ Trace ] ウィンドウにデータが表示されていない場合は [ Trace ] ウィンドウを再度開きなおしてください。

また、トレースウィンドウを開いた状態でトレースを取得し、取得されたレコード数が 1 の場合表示されているデータは不正です。 [ Trace ] ウィンドウを再度開きなおすことによりデータを更新してください。

・Time Stamp 設定変更時の注意事項

[ Trace Acquisition ] ダイアログボックスで Time Stamp 設定の有効無効を切り替えた場合でも [ Trace ] ウィンドウのヘッダ文字列が変更されません。

Time Stamp 設定の有効無効を切り替えた場合は [ Trace ] ウィンドウを再度開きなおしてください。

・フィルタ機能

トレースフィルタ機能を使用した場合、 [ Trace ] ウィンドウの Address カラムと Source カラムの情報が一致なくなります。

フィルタ機能を使用した場合は Source カラムに表示されているソース情報は無視してください。

## 1.9 BP カラムからの設定変更操作に関する注意事項

既に設定されている実行時間計測開始ポイント(+Time)やトレース開始ポイント(+Trace)等をマウスの右ボタンでクリックしたときに表示されるポップアップメニューより他の項目に変更しようとしても変更できない場合があります。

ダブルクリックで変更するか、または [ Breakpoints ] ウィンドウ、 [ Trace ] ウィンドウより直接変更してください。

## 1.10 プログラム実行中の [ Registers ] ウィンドウ動作に関する注意事項

プログラム実行中 [ Registers ] ウィンドウをダブルクリックするとレジスタ内容を変更するダイアログボックスが表示されますが、プログラム実行中のレジスタ内容の変更操作は無効となります。

## 1.11 [ Breakpoints ] ウィンドウ

ユーザプログラム実行中は、 [ Breakpoints ] ウィンドウ上で表示されるポップアップメニュー内の Go to Source を使用して、ブレークポイントから [ Source ] または [ Disassemble ] ウィンドウ上の対応するソース行 (または、アドレス行) ヘジャンプすることはできません。

## 1.12 Profile 機能

E6000 HDI では、Profile 機能 (日立デバッグインタフェースユーザーズマニュアルに記載の「13.10 章 Profile-List」、 「13.11 章 Profile-Tree」および「13.12 章 Profile-Chart」) はサポートしていません。

### 1.13 [ I/O Registers ] ウィンドウ

E6000 HDI では、[ I/O Registers ] ウィンドウ (日立デバッグインタフェースユーザズマニュアルに記載の「8 章 変数の表示」) の無効モジュール表示およびビット情報表示はサポートしていません。

### 1.14 Compare Memory 機能

[ Memory ] メニューの [ Compare... ] を選択すると使用できる Compare Memory 機能はサポートしていません。

### 1.15 [ Select Function ] ダイアログボックス

E6000 HDI では、[ Select Function ] ダイアログボックス (日立デバッグインタフェースユーザズマニュアルに記載の「10 章 関数の設定」) によるソフトウェアブレークポイントの設定をサポートしていません。

### 1.16 [ Register ] ダイアログボックスの Radix に関する注意事項

[ Register ] ダイアログボックスの入力基数のデフォルトは Radix 設定に関係なく 16 進数です。16 進数以外の基数で入力したい場合は、接頭コード (B'など) を指定してください。

### 1.17 ロードモジュール作成後のソースファイル位置移動に関する注意事項

ロードモジュール作成後にソースファイルを移動させた場合、作成したロードモジュールのデバッグ中にソースファイルを指定するための Open ダイアログが表示されることがあります。対応するソースファイルを選択し Open ボタンを押してください。

### 1.18 ソースレベル実行機能

#### ・ソースファイル

ロードモジュールに対応しないソースファイルをプログラムウインドウに表示しないでください。ロードモジュールに対応するソースファイルと同名のファイルをプログラムウインドウに表示するとアドレス表示しますが、そのプログラムウインドウでは操作できません。

#### ・Step

標準Cライブラリ等にも移行します。上位関数に戻るには Step Out を使用してください。

また、for および while 文では、1 回のステップでは次の行に進みません。進める場合はもう一度ステップしてください。

### 1.19 ウォッチ機能

#### ・最適化時の局所変数

最適化オプションでコンパイルされたCソースの局所変数表示は、生成されたオブジェクトコードによって、正しく表示できないことがあります。[ Disassembly ] ウィンドウを表示し、生成されたオブジェクトコードを確認してください。

#### ・変数名の指定

変数名でないシンボル名(関数名)等を指定した場合、内容は表示しません。

例) 関数名を main とする。

```
main =
```

#### ・配列表示

要素数が 1000 を超える場合は 1001 以上を表示できません。

#### ・変数内容の変更

変数内容を変更する場合、入力するデータに日本語文字列を指定しないでください。日本語文字列を入力する場合は、Localized Dump を使用してください。

## 1.20 ラインアセンブル機能

### ・入力基数

ラインアセンブル時の入力基数のデフォルトは Radix 設定に関係なく、10 進数です。16 進数で指定する場合は、H'または 0x を指定してください。

### ・アドレス空間サイズ

絶対アドレス指定時はサイズ(:16 等)を指定してください。

## 1.21 コマンドラインインタフェース

### ・バッチファイル

バッチファイル実行中に、"Not currently available"が表示される場合は、sleep コマンドを挿入してください。sleep させる時間は動作環境によって異なりますので、調整してください。

例) memory\_fill で、"Not currently available"が表示される場合

```
sleep d'3000
memory_fill 0 ffff 0
```

### ・ファイルの上書き

コマンドラインインタフェースでは同名のファイルが存在しても、ユーザに通知せずに上書きします。

## 1.22 他の HDI との共存について

### ・セッションファイルの自動ロード

異なるバージョンの HDI システムは共存できませんので、本製品インストール後に、以前にインストールした HDI システムをご使用になる場合は、当該 HDI システムの再インストールを行ってください。

また、すでに他の HDI システムをご使用になっている場合、次のように"ファイル名を指定して実行"を使用し、セッションファイルを使用しないで起動してください。

```
<HDI をインストールしたディレクトリパス名>%hdi /n (RET)
```

/n は、前回のセッションファイルのロードをせず HDI を起動します。

異なるデバッグプラットフォームのセッションファイルが存在する場合、以下のエラーメッセージを表示します。

```
invalid target system : <前回ご使用のデバッグプラットフォーム名>
```

### ・他の HDI のアンインストール

本 HDI をインストールした後に、他の HDI をアンインストールすると、日本語ダンプ機能およびスタックトレース機能が使用できなくなることがあります。この場合は、本 HDI を再度インストールしてください。

## 1.23 Windows® 95 の古いリリースを使用している場合の注意事項

Windows® 95 の古いリリース(4.00.950a など)をご使用の場合、[ Setup ] メニューの [ Options... ] を選択するとアプリケーションエラーが発生し HDI が異常終了するなど、不正な動作をすることがあります。これは Windows ディレクトリの System ディレクトリにある COMCTL32.DLL のバージョンが古いために起こります。Microsoft® のホームページより COMCTL32.DLL のアップデートプログラムをダウンロードしインストールするか、または Windows® 95 をバージョンアップしてください。

## 1.24 MS-IME98 に関する注意事項

MS-IME98 日本語入力システムバージョン 6.00.0 をご使用の場合、E6000 エミュレータを使用中にオペレーティングシステムがダウンすることがあります。次に示す URL から MS-IME98 のアップデート用プログラム IME98SR1.EXE をダウンロードしてインストールしてください。

<http://officeupdate.microsoft.com/japan/downloaddetails/office/ime/ime98sr1/>

## 2 ユーザーズマニュアルについて

### 2.1 エミュレータユーザーズマニュアル

E6000 エミュレータユーザーズマニュアル内に掲載されている画面のビットマップが実際のものとは異なっている部分があります。

詳しい機能の説明につきましてはオンラインヘルプまたは日立デバッグインタフェースユーザーズマニュアルを参照してください。

### 2.2 チュートリアルプログラムの実行環境

チュートリアルプログラムを実行する場合、[ Setup ]メニューから [ Configure Platform... ] を選択し、表示される Configuration ダイアログボックスにより下記の設定を行なってください。

オプション	設定値
デバイス (Device)	SH7050
モード (Mode)	Mode 3(Single Chip)
クロックモード (Clock Mode)	PLL ON x 1
クロックレート (Clock Rate)	8MHz
クロック分周率 (Clock Divisor)	1
タイマ分解能 (Timer Resolution)	125ns
ユーザシステムの電圧監視レベル (User Vcc Threshold)	4.00V
その他のオプション	デフォルト

以上