

QE for AFE[RA] V2.0.0

リリースノート

この度は、ルネサスソリューション・ツールキット – 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE (Quick and Effective Tool Solution) 製品である、QE for AFE[RA] V2.0.0 をご使用いただきまして誠にありがとうございます。

このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。ご使用の前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

目次

1. QE for AFE[RA]について	3
1.1 製品の概要.....	3
1.2 製品の機能.....	3
1.3 新機能.....	3
1.3.1 e ² studio のプラグインとして対応	3
1.3.2 Emulator 接続のサポート(プラグイン版のみ).....	3
1.3.3 コンフィグレーション・ダイアグラムの機能改善	3
1.4 動作環境	5
1.5 サポートデバイス	5
2. インストール/アンインストールについて.....	6
2.1 本製品のインストール方法	6
2.1.1 e ² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合【プラグイン版 QE】	6
2.1.2 Web から QE をダウンロードしてインストールする場合	6
2.1.2.1 プラグイン版 QE をインストールする場合	6
2.1.2.2 スタンドアロン版 QE をインストールする場合	7
2.2 本製品のアップデート方法	7
2.3 本製品のアンインストール方法	8
2.3.1 プラグイン版 QE をアンインストールする場合	8
2.3.2 スタンドアロン版 QE をアンインストールする場合	8
3. 注意事項 / 制限事項について	9
3.1 使用上の注意点	9
3.1.1 ADC16 のサンプリング時間を設定する際の注意点	9
3.1.2 SDADC24 および ADC16 を設定する際の注意点	9
3.1.3 [モニター]タブの X 軸時間幅設定の注意点	9
3.1.4 1 つの AFE コンポーネント設定後に[ターゲットボードに書き込みます]ボタンを押下する際の注意 点	9
3.1.5 [モニター]タブの ADC16 の AFE チューニング動作の注意点	10
3.1.6 プラグイン版の[AFE Monitor (QE)]ビューを閉じる際の注意点	10
3.1.7 UART 接続の場合の注意点	11
3.1.8 複数チャネルのデータをモニタリングする場合の注意点	11
3.1.9 Emulator 接続時の OPAMP トリミング失敗時の注意点.....	11
3.1.10 AFE の調整用プロジェクトのダウンロード時の注意点	11

3.1.11 [AFE チューニングを停止します]ボタンを押下時の注意点	12
3.2 機能制限	13
3.2.1 ビデオ ボタンの押下時に関する制限事項	13
3.2.2 ACMPLP 設定に関する制限事項	13
3.2.3 AFE チューニング時の異常動作に関する制限事項	15
改訂記録	17

- SINC3 フィルタの設定は、SDADC24 の回路図中から呼び出せるようになりました。回路図中の「Config」ボタンを押下してください。




図 1-2. SINC3 フィルタの設定

- DAC8、DAC12 の GUI に AVCC0 と DAC 出力電圧値を表示するように改善しました。




図 1-3. AVCC0 と DAC の出力電圧の表示

- ADC16 のキャリブレーション機能は、すべての A/D チャンネルに対して一度で実行できるように改善しました。




図 1-4. ADC16 のキャリブレーションの設定

1.4 動作環境

- Windows10 (64 ビット)
- Renesas e²studio 2022-01
- RA Flexible Software Package (FSP) v3.6
- 評価ボード EK-RA2A1
- サンプルプロジェクト： アプリケーションノート(RA2A1 グループ QE for AFE 用ボード制御プログラム：R01AN5795JJ0200)に添付しているサンプルプロジェクトを e²studio で読み込んで EK-RA2A1 ボードで実行する必要があります。詳細は、アプリケーションノートを参照してください。

1.5 サポートデバイス

- RA ファミリ： RA2A1 グループ

2. インストール/アンインストールについて

2.1 本製品のインストール方法

本製品をインストールするには、下記のいずれかの手順で行います。

2.1.1 e² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合【プラグイン版 QE】

1. e² studio を起動する。
2. [Renesas Views]→[Renesas Software Installer]メニューを選択し、[Renesas Software Installer]ダイアログを開く。
3. [Renesas QE]を選択し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
4. [QE for AFE (v2.0.0)]チェックボックスをチェックし、[終了(F)]ボタンを押下する。
5. [インストール]ダイアログで[Renesas QE for AFE]チェックボックスがチェックされていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
6. インストール対象が[Renesas QE for AFE]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
7. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
8. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
9. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。
10. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動する。
本製品の使い方は e² studio の[ヘルプ]メニューから、QE の項目を参照してください。

2.1.2 Web から QE をダウンロードしてインストールする場合

ダウンロードした zip ファイル(RenesasQE_AFE_RA_V200.zip) には、プラグイン版 QE とスタンドアロン版 QE が同梱されています。

2.1.2.1 プラグイン版 QE をインストールする場合

1. ダウンロードした zip ファイル(RenesasQE_AFE_RA_V200.zip)の内容を展開する。
2. e² studio を起動する。
3. [ヘルプ(H)]→[新規ソフトウェアのインストール...]メニューを選択し、[インストール]ダイアログを開く。
4. [追加(A)...]ボタンを押下し、[リポジトリを追加]ダイアログを開く。
5. [アーカイブ(A)...]ボタンを押下し、開いたファイル選択ダイアログで、インストール用ファイル(QE-AFE フォルダ以下にある zip ファイル(RenesasQE_AFE_V200.zip)) を選択し、[開く(O)]ボタンを押下する。
6. [リポジトリを追加]ダイアログで、[OK]ボタンを押下する。
7. [インストール]ダイアログに表示された[Renesas QE]項目を展開し、表示された[Renesas QE for AFE]チェックボックスをチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
*このとき、[必要なソフトウェアを見つけるために、インストール中に更新サイト全てに接続]チェックを外すことでインストール時間を短縮できます。
8. インストール対象が[Renesas QE for AFE]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
9. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は、[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択して[終了(F)]ボタンを押下する。
10. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
11. 画面の指示に従い、e² studio の再起動を行う。
12. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動する。

2.1.2.2 スタンドアロン版 QE をインストールする場合

QE for AFE[RA]は、zip 形式のパッケージで提供されます。本製品を使用するには、以下の手順に従ってください。

1. パソコンの任意の場所に zip ファイルを解凍します。
注意: OS のプログラムフォルダー(C:\Program Files)の下には置かないでください。
2. “¥QE-AFE¥eclipse¥qe-afe.exe”をダブルクリックして本製品を起動します。
3. 本製品の初回起動時には、使用許諾のダイアログが表示されます。ライセンスの内容を確認し、「同意する」または「同意しない」を選択してください。




図 2-1. 使用許諾契約書のダイアログ

4. 上記の手順で「同意する」を選択した場合、本製品は起動され使用することができます。
上記の手順で「同意しない」を選択した場合、本製品は起動されず使用することができません。

2.2 本製品のアップデート方法

本製品を既にインストールしている場合には、インストール方法と同じ手順でアップデートできます。

2.3 本製品のアンインストール方法

本製品をアンインストールするには、下記の手順で行います。

2.3.1 プラグイン版 QE をアンインストールする場合

1. e² studio を起動する。
2. [ヘルプ(H)]→[e² studio について(A)]メニューを選択し、[e² studio について]ダイアログを開く。
3. [インストール詳細(i)]ボタンを押下し、[e² studio のインストール詳細]ダイアログを開く。
4. [インストールされたソフトウェア]タブに表示されている[QE for AFE]を選択し、[アンインストール(U)...]ボタンを押下して、[アンインストール]ダイアログを開く。
5. 表示された内容を確認し、[終了(F)]ボタンを押下する。
6. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。

2.3.2 スタンドアロン版 QE をアンインストールする場合

1. QE for AFE[RA]の zip を解凍したフォルダを削除してください。

3. 注意事項 / 制限事項について

3.1 使用上の注意点

以下の事項に注意してご使用ください。

3.1.1 ADC16 のサンプリング時間を設定する際の注意点

ADC16 のサンプリング時間は PCLKB/PCLKD のクロック設定により制限されます。PCLKB/PCLKD クロックを異なる値に設定する場合、サンプリング時間を特別な範囲に設定する必要があります。範囲内に設定しない場合、ADC16 のチューニングは正常に行えません。詳細は、アプリケーションノート「QE for AFE 用ボード制御プログラム (R01AN5795JJ0200)」を参照してください。

3.1.2 SDADC24 および ADC16 を設定する際の注意点

SDADC24 および ADC16 のクロック周波数は、EK-RA2A1 ボード上のファームウェアから設定値を取得するため、GUI からは設定できません。

3.1.3 [モニター] タブの X 軸時間幅設定の注意点

波形を表示するには、X 軸の時間幅をあまり大きくしないようにしてください。推奨値としては、最大 SPS 15625 で X 軸の時間幅を 10 秒以下に設定してください。



図 3-1. X 軸の時間幅の設定

3.1.4 1 つの AFE コンポーネント設定後に[ターゲットボードに書き込みます]ボタンを押下する際の注意点

AFE コンポーネントの設定が完了するたびに、[ターゲットボードに書き込みます]ボタンを押下して、次の AFE コンポーネントの設定に移ることをお勧めします。これは、設定したレジスタ値に基づいて、ファームウェアが有効性をチェックするためです。RA2A1 のレジスタ値を常に GUI コンフィグレーションと一致させておくことで、RA2A1 に新しいレジスタ値を書き込む際の予期せぬエラーを避けることができます。

3.1.5 [モニター]タブの ADC16 の AFE チューニング動作の注意点

ADC16 の AFE チューニング時の動作はサンプリング時間に依存します。

■ ADC16 のサンプリング時間が短い場合の AFE チューニング時の動作は次の通りです。

➤ [ワンショット]モードを選択した場合

以下の 2)~4)は一度だけ実行します。

➤ [オート]モードを選択した場合

[AFE チューニングを停止します]ボタンをクリックするまで、以下の 2)~4)を繰り返し実行します。[AFE チューニングを停止します]ボタンを押下するまで継続します。

- 1) QE for AFE の[モニター]タブの[AFE チューニングを開始します]ボタンを押下すると、EK-RA2A1 ボードで A/D 変換を開始し変換結果を QE for AFE が取得します。
- 2) A/D 変換結果のバッファがいっぱいになると、A/D 変換を停止します。
- 3) QE for AFE は、A/D 変換結果のバッファが空になるまで、データを読み込みます。
- 4) QE for AFE は A/D 変換を自動的に再開し、2)に進みます。

■ ADC16 のサンプリング時間が長い場合の AFE チューニング時の動作は次の通りです。

➤ [ワンショット]モードと[オート]モードのいずれのモードを選択しても、以下の 1)~3)を実行します。

- 1) QE for AFE の[AD モニター]タブの[AFE チューニングを開始します]ボタンを押下すると、EK-RA2A1 ボードで A/D 変換を開始し変換結果を QE for AFE が取得します。
- 2) QE for AFE は、EK-RA2A1 ボードからデータを読み込み、波形を連続的に描画します。
- 3) ユーザーが[AFE チューニングを停止します]ボタンを押下するまで A/D 変換と波形の描画は停止しません。

3.1.6 プラグイン版の[AFE Monitor (QE)]ビューを閉じる際の注意点

[AFE Monitor (QE)]ビューが複数のパースペクティブに存在する場合、[AFE Monitor (QE)]ビューを閉じてもチューニング処理は終了しません。すべてのパースペクティブの[AFE Monitor (QE)]ビューを閉じるとチューニング処理を終了します。

3.1.7 UART 接続の場合の注意点

- EK-RA2A1 ボードをリセットした後は UART 設定ダイアログで 1,000,000bps と設定して接続してください。




図 3-2 UART 接続ダイアログ

3.1.8 複数チャネルのデータをモニタリングする場合の注意点

- 複数チャネルのデータをモニタリングする時、まれにチャネルごとのデータが異なることがあります。この場合は、描画している波形データが正しくありません。ご注意ください。




図 3-3 複数チャネル選択時の波形

3.1.9 Emulator 接続時の OPAMP トリミング失敗時の注意点

Emulator 接続を使用する際、OPAMP トリミングに失敗することがあります。ステップ 1 または ステップ 2 で、“次へ” を押下してしばらく待っても、次のステップに進めないときがあります。そのため、OPAMP トリミングを実行する場合は、USB または UART 接続で実行してください。

3.1.10 AFE の調整用プロジェクトのダウンロード時の注意点

AFE の調整用プロジェクトをダウンロードする際、リージョンの設定を行わないとダウンロードされません。以下の操作でリージョンの設定を行ってください。

- 1) [ウィンドウ(W)] → [スマート・ブラウザー]メニューを選択します。
- 2) [スマート・ブラウザー]ビューの[ビュー・メニュー] → [設定...]メニューを選択します。
- 3) [設定]ダイアログのリージョン設定で[Japan]を選択し[適用して閉じる]ボタンを選択します。




図 3-4 リージョンの設定

3.1.11 [AFE チューニングを停止します]ボタンを押下時の注意点

[AFE チューニングを停止します]ボタンを押下したときに、[コンソール] 画面に図中のエラーメッセージ ([Error]STOP コマンドの実行に失敗しました。ターゲットボードをリセットしてから再接続してください。)が表示されて AFE チューニングが停止されない場合があります。このとき、再度 [AFE チューニングを停止します] ボタンを押下することで AFE チューニングが停止することがあります。




図 3-5 [AFE チューニングを停止します]ボタン押下時のエラーメッセージ

3.2 機能制限

QE for AFE[RA] V2.0.0 では、以下の機能制限があります。

3.2.1 ビデオ ボタンの押下時に関する制限事項

動画が公開されていない場合は、このボタンを押下しても QE for AFE の動画を開くことができません。動画公開後は、開くことができるようになります。



図 3-6 ビデオボタン

対処：

動画公開までお待ちください。

3.2.2 ACMPLP 設定に関する制限事項

■ ACMPLP の「DAC8 channel 0 output」を選択した場合(図 3-4 の①)

- 図 3-4 の(A)で Vref を選択した場合
- ACMPLP0 を「Disable」に選択した場合(図 3-4 の(D))
- 図 3-4 の(B)で IVREF0 を選択、図 3-4 の(C)で Vref を選択、かつ ACMPLP1 を「Enable」に選択した場合(図 3-4 の(E)を Enable に設定)

上記の ACMPLP0 の設定いずれかを行った場合、下記 1) – 3)の設定でレジスタ値を EK-RA2A1 ボードに正常に書き込むことができません。




図 3-7 ACMPLP の設定例

- 1) DAC8 の設定で Channel0 と DA8_0 への出力の両方を Enable に設定




図 3-8 DAC8 の設定例

2) OPAMP の設定で DA8_0 を AMP1 の入力に設定




図 3-9 OPAMP の設定例

3) ACPHPS の設定で DAC8 channel 0 output を ACPHPS の入力に設定




図 3-10 ACPHPS の設定例

対処：

上記 ACMPLP0 の設定では図 3-4 の①の設定が無効となります。そのため、図 3-4 の①を「DAC8 channel 0 output」から「CMPREF0」に変更してください。

■ ACMPLP の「DAC8 channel 1 output」を選択した場合(図 3-4 の②)

- 図 3-4 の(B)で IVREF0 を選択した場合
- 図 3-4 の(C)で Vref を選択した場合
- ACMPLP1 を「Disable」に選択した場合(図 3-4 の(E))

上記の[DAC8 channel 0 output]を選択した場合と同様の制限 1) - 2) があります。

対処：

上記 ACMPLP1 の設定では図 3-4 の②の設定が無効となります。そのため、図 3-4 の②を「DAC8 channel 1 output」から「CMPREF1」に変更してください。

3.2.3 AFE チューニング時の異常動作に関する制限事項

以下のような異常動作が発生した場合、現在の AFE 設定では EK-RA2A1 ボードから取得したデータになんらかの不具合があることを示しています。

- 1) AFE チューニング後に[コンソール] 画面にエラーメッセージが表示されずに波形が停止する。
- 2) [AFE チューニングを停止します]ボタンを押下後に、波形は停止するが[コンソール] 画面に図中のエラーメッセージ([Error]STOP コマンドの実行に失敗しました。ターゲットボードをリセットしてから再接続してください。)が表示される。




図 3-11 [AFE チューニングを停止します]ボタン押下時のエラーメッセージ

対処：

アプリケーションノート「QE for AFE 用ボード制御プログラム (R01AN5795JJ0200)」に記載してある推奨パラメータを参照して設定を見直してください。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Mar.31.22	-	新規作成

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev. 5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/