

RZ/T1 グループ

R01AN4279JJ0100

EtherNet/IP 通信手順 スタートアップマニュアル

Rev.1.00

2018.7.31

(R-IN Engine 搭載製品)

要旨

本マニュアルでは、ルネサスエレクトロニクス社製 RZ/T1 評価ボードを用いて、CODESYS Software PLC と接続して、EtherNet/IP[™]通信を行うまでの手順について説明します。

本パッケージの RZ/T1 EtherNet/IP スタックサンプルプログラム(以下、サンプルプログラム)は Arm[®] Cortex[®]-R4 コアと Arm Cortex-M3 コアで動作します。RZ/T1 グループ R-IN Engine 搭載製品による EtherNet/IP 機器の開発を始める方を対象に構成しています。

各機能の詳細については、別途、ルネサスエレクトロニクスのホームページからドキュメント類をダウンロード頂けます。

動作確認デバイス

RZ/T1 グループ

本サンプルプログラム

本サンプルプログラムは、弊社パートナーの株式会社シェルパ製 EtherNet/IP スタックの評価版を使用しています。

正式版のご購入に関しては、株式会社シェルパにお問い合わせください。

株式会社シェルパ : <https://www.sherpa-tech.net/>

目次

1. 動作環境.....	3
2. RZ/T1 評価ボードの設定と接続.....	4
2.1 RZ/T1 評価ボードの設定.....	4
2.1.1 動作モードの選択.....	5
2.1.2 電源の選択.....	6
2.2 RZ/T1 評価ボードの接続.....	6
3. RZ/T1 EtherNet/IP スタックサンプルプログラムの起動.....	7
3.1 プロジェクトの起動とビルド.....	7
3.2 プログラムの起動.....	10
4. CODESYS との通信確認.....	12
4.1 CODESYS の起動.....	12
4.2 スレーブデバイスの更新.....	13
4.2.1 デバイス情報のインストール.....	13
4.2.2 デバイスの更新.....	15
4.3 ソフト PLC への接続手順.....	19
4.3.1 ゲートウェイサーバの起動.....	19
4.3.2 ソフト PLC 起動.....	20
4.3.3 ソフト PLC との接続設定.....	21
4.4 デバイスのネットワーク設定.....	22
4.4.1 Host IP アドレス設定.....	22
4.4.2 Ethernet 設定.....	24
4.4.3 EtherNet_IP_Scanner 設定.....	25
4.4.4 EIPS_DEMO_RZT1 設定.....	25
4.5 デバイスとの接続確認.....	26
4.6 CODESYS 動作説明.....	28
5. 参考ドキュメント.....	29
Appendix A RZ/T1 評価ボードのコンフィグレーション変更方法.....	30
A-1 システム構成.....	30
A-2 コンフィグレーション変更方法.....	31
A-2-1 RZ/T1 評価ボードの接続.....	31
A-2-2 コンフィグレーション変更方法.....	31
Appendix B サンプルプログラムの注意事項.....	35

1. 動作環境

本マニュアルのサンプルプログラムは、下記の環境を想定しています。

表 1.1 動作環境

項目	内容
使用ボード	RZ/T1 評価ボード RTK7910018C00000BE
MCU	RZ/T1 (R-IN エンジン内蔵版) R7S910018
動作周波数	CPU クロック (CPUCLK) : 450MHz (Cortex-R4) システムクロック (ICLK) : 150MHz (Cortex-M3)
動作電圧	3.3V
動作モード	SPI ブートモード
使用デバイス	シリアルフラッシュメモリ Macronix 社製 MX25L51245GMI-10G
通信プロトコル	EtherNet/IP
統合開発環境	IAR システムズ社製 Embedded Workbench for Arm Version 7.80
エミュレータ	IAR システムズ社製 I-jet
ソフトウェア PLC	3S-Systems GmbH 社製 CODESYS V3.5 SP11

※本マニュアルでは、統合開発環境、ソフトウェア PLC のインストールは完了しているものとしていません。

ソフトウェア PLC は、リンクス社のサイト(<http://linx.jp/download/codesysv3>)より入手ください。

2. RZ/T1 評価ボードの設定と接続

ボードの詳細情報に関しては、「RZ/T1 評価ボードユーザーズマニュアル」をご参照ください。

2.1 RZ/T1 評価ボードの設定

電源投入前に、DIP-SW とジャンパの設定を行い、各ケーブルを接続します。関連する部品の位置を下図に示します。




図 2.1 設定箇所およびケーブル接続位置

2.1.1 動作モードの選択

RZ/T1 は、外部端子(MD0、MD1、MD2)で動作モードを選択します。

以下の表に、RZ/T1 の各モード設定端子のレベルと動作モードとの関係を示します。

表 2.1 動作モード選択

モード設定端子			動作モード
MD2	MD1	MD0	
Low	Low	Low	SPI ブートモード(シリアル・フラッシュ) SPI マルチ I/O バス空間に接続されたシリアル・フラッシュメモリからブートします。
Low	High	Low	16 ビットバスブートモード(NOR フラッシュ) CS0 空間に接続された NOR フラッシュ(バス幅 16 ビット)からブートします。
Low	High	High	32 ビットバスブートモード(NOR フラッシュ) CS0 空間に接続された NOR フラッシュ(バス幅 32 ビット)からブートします。 (RZ/T1 評価ボードでは設定禁止)
上記以外			予約(設定禁止)

これらの動作モードを選択する仕組みとして、RZ/T1 評価ボードでは、上記 MD0、MD1、MD2 は DIP-SW (SW4-1、4-2、4-3) に接続されており、ご使用になるサンプルプログラムに応じて設定します。

以下の表に、サンプルプログラムの各動作モードと、対応する SW4 の全設定を示します。

表 2.2 SW4 の設定

サンプルプログラム	SW4-1	SW4-2	SW4-3	SW4-4	SW4-5	SW4-6
16 ビットバスブートモード版	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
SPI ブートモード版	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
RAM 実行版	上記いずれかの SW4 設定					

動作モードの選択は、電源を投入する前に行ってください。

2.1.2 電源の選択

RZ/T1 評価ボードでは、電源選択用ジャンパ(JP2、JP7)を実装しています。

以下の表で塗りつぶしてある設定にします。

表 2.3 JP2、JP7 の設定

ジャンパ	設定	機能
JP2 システム電源選択	1-2	7~12V 電源を使用
	2-3	5V 電源を使用
JP7 VCCQ33B 供給元選択	1-2	RZ/T1 デジタル 3.3V 電源から供給
	2-3	RZ/T1 デジタル 1.2V 電源から供給

電源選択用ジャンパの設定は、電源を投入する前に行ってください。

2.2 RZ/T1 評価ボードの接続


以下のように、各ケーブルを接続してください。

- (1) Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 推奨)を J1 に接続。
- (2) ICE (I-jet) の JTAG コネクタを J10(ARM JTAG20)に接続し、ホストコンピュータと USB 接続。
- (3) DC5V 出力 AC アダプターを J17 に接続し、電源を投入。

3. RZ/T1 EtherNet/IP スタックサンプルプログラムの起動



3.1 プロジェクトの起動とビルド

(1) Windows のスタートメニューから、[すべてのプログラム] → [IAR Systems] → [IAR Embedded Workbench for ARM x.xx] → [IAR Embedded Workbench] をクリックし、IAR Embedded Workbench を起動します。




(2) [File] → [Open] → [Workspace] で


¥an-r01an4279jj0100_rzt1_ethernetip¥RZT1_ETHERNETIP_sample にある”rzt1_ethernetip.eww”ファイルをダブルクリックし、ワークスペースを開きます。



(3) ビルド設定で「Release」を選択します。





(4) [Project] → [Rebuild All] でビルドを実行します。





3.2 プログラムの起動

[Project] → [Download and Debug] でフラッシュメモリへの書き込みを行い、[Go]ボタンをクリックして、プログラムを起動します。



なお、プログラム書き込み時、以下の表示が出力された場合の対処方法を示します。





4. CODESYS との通信確認

4.1 CODESYS の起動


(1) Windows のスタートメニューからすべてのプログラム > 3S CODESYS > CODESYS > CODESYS Vx.x(x.x はバージョン)を選びます。またはインストール後にデスクトップに作成される CODESYS アイコンからも起動できます。

(2) [File]→[Open Project ...]をクリックし、¥an-r01an4279jj0100_rzt1_ethernetip¥にある”Renesas_RZT1_EtherNetIP.project”ファイルをダブルクリックし、プロジェクトを開きます。

CODESYS の新規プロジェクト構築についての手順及び UI 作成・確認手順については、「R-IN, RZ/T1, EC-1, TPS-1 グループ Software PLC Guide プロジェクト構築・UI 作成編」を参照してください。



(3) プロジェクトが起動されると、デバイスツリーが表示されます。




4.2 スレーブデバイスの更新


本章は、¥an-r01an4279jj0100_rzt1_ethernetip¥ にある”Renesas_RZT1_EtherNetIP.project”を初めて起動するときのみ行います。


4.2.1 デバイス情報のインストール

EtherNet/IP スレーブデバイスを使用するには、デバイス情報が記述されている EDS(Electronic Data Sheet) ファイルのインストールが必要となります。スタックに同梱されていますのでそちらをご利用ください。

CODESYS 上の「ツール」メニューから「デバイスリポジトリ」を選択します。




デバイスリポジトリダイアログにて、「インストール」をクリック、ファイルダイアログが表示されますので、¥an-r01an4279jj0100_rzt1_ethernetip¥RZT1_ETHERNETIP_sample¥devicedescription¥etnetip にある、EDS ファイル「RZT1-EthernetIP-Adapter_R2.eds」を指定してください。インストール結果については下図の通り青枠内に表示されますのでご確認ください。正常に処理が行われた場合は結果の横に  とアイコンが表示されます。




4.2.2 デバイスの更新

(1) デバイスの更新

デバイスウィンドウの「Device(CODESYS Control Win V3)」上で右クリック、「Update Device ...」を選択します。




デバイスの更新ダイアログにて、「PLCs—SoftMotion PLCs」以下にある「CODESYS Control Win V3」を選択し「Update Device」ボタンをクリックします。




(2) Ethernet の更新

デバイスウィンドウの「Ethernet(Ethernet)」上で右クリック、「Update Device ...」を選択します。




デバイスの更新ダイアログにて、「Fieldbusses – EtherNet/IP - Ethernet Adapter」以下にある「Ethernet」を選択し「Update Device」ボタンをクリックします。




(3) EtherNet/IP Scanner の更新

デバイスウィンドウの「EtherNet_IP_Scanner(EtherNet_IP_Scanner)」上で右クリック、「Update Device …」を選択します。




デバイスの更新ダイアログにて、「Fieldbusses – EtherNet/IP – EtherNet/IP Scanner」以下にある「EtherNet/IP Scanner」を選択し「Update Device」ボタンをクリックします。




(4) EIPS_DEMO_RZT1 の更新

デバイスウィンドウの「EIPS_DEMO_RZT1(EIPS_DEMO_RZT1)」上で右クリック、「Update Device ...」を選択します。




デバイスの更新ダイアログにて、「Fieldbusses – EtherNet/IP – EtherNet/IP Remote Adapter」以下にある「EIPS_DEMO_RZT1」を選択し「Update Device」ボタンをクリックします。




4.3 ソフト PLC への接続手順

開発環境からターゲットのソフト PLC にゲートウェイを介して接続する手順を記載します。

4.3.1 ゲートウェイサーバの起動


ゲートウェイサーバの動作状況をシステムトレイで確認し、停止している場合、 をクリックし「Start Gateway」を選択し起動操作を行なってください。ゲートウェイサーバは通常 Windows 起動時にサービスとして自動起動します。デスクトップ右下のシステムトレイにあるアイコンが動作状況を示しています。




※システムトレイにアイコンがない場合


スタートメニューよりすべてのプログラム > 3S CODESYS > CODESYS Gateway V3 > CODESYS Gateway V3 を選択しゲートウェイサーバを起動してください。

ゲートウェイサーバを起動しても、システムトレイにアイコンが表示されない場合はお使いの端末の再起動をお試しください。



4.3.2 ソフト PLC 起動

ソフトPLC の動作状況をシステムトレイで確認し、停止している場合、 をクリックし「Start PLC」を選択し起動操作を行なってください。ソフト PLC は通常 Windows 起動時にサービスとして自動起動します。デスクトップ右下のシステムトレイにあるアイコンが動作状況を示しています。




※システムトレイにアイコンがない場合

スタートメニューよりすべてのプログラム>3S CODESYS>CODESYS Gateway V3>


CODESYS Gateway V3 を選択しゲートウェイサーバを起動してください。

ゲートウェイサーバを起動しても、システムトレイにアイコンが表示されない場合はお使いの端末の再起動をお試しください。




4.3.3 ソフト PLC との接続設定

「デバイス」ウィンドウのツリーから「Device (CODESYS Control Win V3)」をダブルクリックし、「通信設定」画面を開きます。この画面で開発環境からソフト PLC サービスへ接続するための通信設定をすることができます。「通信設定」タブの「Scan network…」ボタンをクリックしてください。



「デバイスの選択」ウィンドウが表示され自動的にローカルネットワークの利用可能なデバイスが検索されます。ソフト PLC サービスが見つければ成功です。表示された PC 名をダブルクリックしてください。

表示されない場合は前述した「4.3.1 ゲートウェイサーバの起動」と「4.3.2 ソフト PLC 起動」の設定を再度ご確認ください。



4.4 デバイスのネットワーク設定


4.4.1 Host IP アドレス設定

デバイス設定を行う前にホストの IP アドレス設定を行います。「ネットワーク設定」を開きます。


Windows7 では、Control panel->Network and Sharing Center->Change adapter settings




ローカルエリア接続をダブルクリック（もしくは右クリック）しプロパティを選択。



TCP/IPv4 を選択し、プロパティボタンをクリック。



下図赤枠にて IP アドレス、サブネットマスクを設定。




以上で設定完了です。


4.4.2 Ethernet 設定

デバイスウィンドウの「Ethernet (Ethernet)」をダブルクリックして設定ウィンドウを開きます。


「General」タブにて、下図赤枠 Interface 横のアイコンをクリックしネットワークアダプター画面を表示させます。



接続されたポート名が表示されますので使用するポートを選択してください。



選択したポートの IP アドレスが正しく設定されているかご確認ください。




4.4.3 EtherNet_IP_Scanner 設定

このデバイスについては設定の必要はありません。

4.4.4 EIPS_DEMO_RZT1 設定

デバイスウィンドウ内の「EIPS_DEMO_RZT1(EIPS_DEMO_RZT1)」をダブルクリックして設定ウィンドウを開きます。設定ウィンドウ内、「General」タブにて設定を行います。


EtherNet/IP ではスレーブデバイスの識別を IP アドレスで行っています。ここはデバイス側で設定された IP アドレスに応じて値を設定してください。



4.5 デバイスとの接続確認

CODESYS 開発環境においてプログラムの実行方法及びデバイスの接続確認方法について記載します。

「ビルド」メニューより「ビルド」を選択。





「オンライン」メニューより「ログイン」を選択。







「デバッグ」メニューより「運転」を選択でプロジェクトが Windows 上で実行されます。



デバイス名の横に接続の状況が表示されます。下図のように  となっていればデバイスとの接続が成功しています。




デバイスステータス

-  : PLC が接続されていてアプリケーションが実行中の状態です。
-  : PLC が接続されていてアプリケーションが停止中の状態です。
-  : エラーとなっています。エラー内容及びデバイス設定内容をご確認ください。
-  : デバイス情報がデバイスリポジトリにありません。デバイス情報ファイルを見直した上で、インストールし直して下さい。

4.6 CODESYS 動作説明

CODESYS 実行時、以下の画面が表示されます。評価ボードは以下の画面の Switch の状態を受信し、Switch の状態をそのまま送信します。



下記に SW5 を ON した時のイメージを示します。

SW5 を ON した場合、LED5 が点灯

Input : 0x10(=bit4 を 1)

Output : 0x10(=bit4 を 1)

5. 参考ドキュメント

- ドキュメント／アプリケーションノート／サンプルコード
 - ・ RZ/T1 グループ 初期設定
 - ・ RZ/T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編
 - ・ RZ/T1 評価ボード RTK7910022C00000BR ユーザーズマニュアル
 - ・ R-IN, RZ/T1, EC-1, TPS-1 グループ Software PLC Guide プロジェクト構築・UI 作成編
 - ・ R-IN, RZ/T1 グループ Software PLC Guide EtherNet/IP 編

最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

- テクニカルアップデート／テクニカルニュース
(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)
- 開発環境
(最新版を各ホームページから入手してください。)

IAR 統合開発環境 (IAR Embedded Workbench® for Arm) に関しては、IAR ホームページから入手してください。

ソフトウェア PLC (CODESYS) に関しては、リンクス社ホームページから入手してください。

Appendix A RZ/T1 評価ボードのコンフィグレーション変更方法

ホスト PC と RZ/T1 評価ボードをシリアルで接続することにより、ホスト PC のターミナルソフトより下記を変更することができます。

名称	Default value
Device Name	dut
IP Address	192.168.1.10
Netmask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
MAC Address	74:90:50:f0:09:2e
MAC Port1	74:90:50:f0:09:01
MAC Port2	74:90:50:f0:09:02

ボード出荷時に、本 EtherNet/IP スタックプログラムを RZ/T1 評価ボードに書き込み、実行した場合は、上記 Default value が FlashROM に書き込まれます。2 回目からは、FlashROM に書き込まれた初期値の値が優先され起動します。

A-1 システム構成

以下にシステム構成を示します。




図 A.1 システム構成図

A-2 コンフィグレーション変更方法

A-2-1 RZ/T1 評価ボードの接続

以下のように、各ケーブルを接続してください。

- (1) General USB mini-B Cable の mini-B を J8:USB シリアルポートコネクタに接続し、ホストコンピュータと USB 接続。
- (2) DC5V 出力 AC アダプターを J17 に接続し、電源を投入。

A-2-2 コンフィグレーション変更方法

(1) ターミナルソフト起動

ターミナルソフトを起動して、シリアル通信設定を行います。以下にシリアル通信設定を示します。

Baudrate	115200 bps
Data	8 bit
Parity	None
Stop	1 bit
Flow control	None

以下にターミナルソフトの改行コードの設定を示します。

改行コード	
受信(R):	CR ▼
送信(M):	CR ▼

(2) RZ/T1 評価ボードリセット/スタート

リセットボタンを押下すると、下記画面が表示されます。

カウントダウンが「0」になる前に、キーボードから任意の値を入力します。

```
[[[ Welcome to EtherNet/IP Adapter Sample By Softing/Sherpa ]]]
[Application]
- Compiler      = IAR ANSI C/C++ Compiler V7.80.4.12462/W32 for ARM
                  (build: Mar 30 2018 11:24:48)
- Version      = 1.37.0
1
```

FlashROM 領域を削除するため、「Do you erase the flash area? (y/n):」で「y」を入力して Enter を押下します。再びカウントダウンが「0」になる前に、キーボードから任意の値を入力します。

```
0
Do you erase the flash area? (y/n) : y
Erase data to flash!
4
```

(3) Device Name 変更

Device Name 「dut」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change Device Name? [dut] (y/n) : y
Device Name : dut
Are you sure? [dut] (y/n) :
```

(4) IP Address 変更

IP Address 「192.168.1.10」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change IP Address? [192.168.1.10] (y/n) : y
IP address 0 : 192
IP address 1 : 168
IP address 2 : 1
IP address 3 : 10
Are you sure? [192.168.1.10] (y/n) :
```


(5) Netmask 変更

Netmask 「255.255.255.0」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change Netmask? [255.255.255.0] (y/n) : y
Netmask 0 : 255
Netmask 1 : 255
Netmask 2 : 255
Netmask 3 : 0
Are you sure? [255.255.255.0] (y/n) :
```

ここを書き換えて、「Are you sure?」で「y」を入力して Enter 押下

(6) Gateway 変更

Gateway 「0.0.0.0」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change Gateway? [0.0.0.0] (y/n) : y
Gateway 0 : 0
Gateway 1 : 0
Gateway 2 : 0
Gateway 3 : 0
Are you sure? [0.0.0.0] (y/n) :
```

ここを書き換えて、「Are you sure?」で「y」を入力して Enter 押下

(7) MAC Address 変更

MAC Address 「74:90:50:f0:09:2e」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change MAC Address? [74:90:50:f0:09:2e] (y/n) : y
MAC address 0 (Hex) : 74
MAC address 1 (Hex) : 90
MAC address 2 (Hex) : 50
MAC address 3 (Hex) : f0
MAC address 4 (Hex) : 09
MAC address 5 (Hex) : 2e
Are you sure? [74:90:50:f0:09:2e] (y/n) :
```

ここを書き換えて、「Are you sure?」で「y」を入力して Enter 押下

(8) MAC Port1 変更

MAC Port1 「74:90:50:f0:09:01」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change MAC Port1? [74:90:50:f0:09:01] (y/n) : y
MAC Port1 0 (Hex) : 74
MAC Port1 1 (Hex) : 90
MAC Port1 2 (Hex) : 50
MAC Port1 3 (Hex) : f0
MAC Port1 4 (Hex) : 09
MAC Port1 5 (Hex) : 01
Are you sure? [74:90:50:f0:09:01] (y/n) :
```

ここを書き換えて、「Are you sure?」で「y」を入力して Enter 押下

(9) MAC Port2 変更

MAC Port2 「74:90:50:f0:09:02」を変更する場合は、「y」を入力して Enter を押下します。変更しない場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Do you change MAC Port2? [74:90:50:f0:09:02] (y/n) : y
MAC Port2 0 (Hex) : 74
MAC Port2 1 (Hex) : 90
MAC Port2 2 (Hex) : 50
MAC Port2 3 (Hex) : f0
MAC Port2 4 (Hex) : 09
MAC Port2 5 (Hex) : 02
Are you sure? [74:90:50:f0:09:02] (y/n) :
```

ここを書き換えて、「Are you sure?」で「y」を入力して Enter 押下

(10) FlashROM への書き込み

変更内容が問題なければ、「y」を入力して Enter を押下します。「Write data to flash!」表示で FlashROM への書き込みが正常に完了です。再度変更したい場合は、「n」を入力して Enter を押下します。

```
Device Name : dut
IP Address : 192.168.1.10
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 0.0.0.0
MAC Address : 74:90:50:f0:09:2e
MAC Port1 : 74:90:50:f0:09:01
MAC Port2 : 74:90:50:f0:09:02
Are you sure? (y/n) : y
```

変更した内容が表示されます

```
Write data to flash!
```

FlashROM の書き込み正常終了

Appendix B サンプルプログラムの注意事項

- タイムアウト機能

サンプルプログラムは、評価用のため、通信を 24 時間以上行くとタイムアウトする機能を有しております。タイムアウト機能を解除したい場合は、弊社パートナーの株式会社シェルパ(<https://www.sherpa-tech.net/>)にお問い合わせください。

- ベンダ ID

本サンプルプログラムは、評価用のため、ルネサスエレクトロニクスが所有しているベンダ ID を利用しています。お客様のベンダ ID をご使用したい場合は、弊社パートナーの株式会社シェルパ(<https://www.sherpa-tech.net/>)までお問い合わせください。

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.7.31	—	初版

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違くと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

○Arm および Cortex は、Arm Limited（またはその子会社）の EU またはその他の国における登録商標です。 All rights reserved.

○Ethernet およびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

○TRON は” The Real-time Operation system Nucleus” の略称です。

○ITRON は” Industrial TRON” の略称です。

○ μ ITRON は” Micro Industrial TRON” の略称です。

○TRON、ITRON、および μ ITRON は、特定の商品ないし商品群を指す名称ではありません。

○EtherNet/IP は ODVA の商標です。

○CODESYS は、3S-Smart Software Solutions GmbH の登録商標または商標です。

○その他、本資料中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1)において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>